



PÄÄSTEAMET

Marika Drenkhan
Põlgaste Pansionaat
pansionaat@kanepi.ee

Teie: 02.12.2019 nr

Meie: 02.12.2019 nr 7.2-2.2/13794-2

Hinnang tuleohutusalasele olukorrale

Päästeameti Lõuna päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo teostas 27.02.2019 paikvaatluse haldusmenetluses nr 7.2-5.3/540 Kanepi vallale kuuluvas hoones aadressil Saia tee 2, Põlgaste küla, Kanepi vald, Põlva maakond.

Eelpool nimetatud hoones osutab Põlgaste Pansionaat (registrikood 75035826) ööpäevaringset üldhooldusteenust 22-le inimesele.

Paikvaatlusel avastatud tuleohutusnõuete rikkumiste likvideerimiseks on Kanepi Vallavalitsusele antud 08.03.2019 ettekirjutus nr 7.2-6.3/577 järgmiste nõuetega:

1. Eraldada hoone evakuatsioonitrepikojad ja korruste vahelised ühendustrepid korrustest tuletõkkeustega nii, et evakuatsioonitrepikodadest ja hoone korrustest moodustuksid omaette tuletõkkeseksioonid, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida.

Tähtaeg: 07.12.2021

Ettekirjutuse nõue ei puuduta hoone osa, milles tegutseb Põlgaste Pansionaat. Pansionaadi osa puudutavad tuleohutusnõuete rikkumised on likvideeritud.

Hinnang on esitamiseks Sotsiaalkindlustusametile.

(allkirjastatud digitaalselt)

Almar Nuuma
Ohutusjärelvalve büroo nõunik
Lõuna päästekeskus

Madis Pintson
+372 799 8602
madis.pintson@rescue.ee