

Kirjanurk OÜ  
Kristjan Loite  
kristjan@kirjanurk.ee

Teie 28.12.2023

Meie 26.01.2024 nr 3-1.1/2023/7994

### **Kooskõlastus**

#### **27 Rapla-Järvakandi-Kergu tee teeilmajaama elektriliitumine (TÖÖPROJEKT Töö nr 11090P Projekti kood: LC0265)**

Austatud Kristjan Loite

Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) Rapla-Järvakandi-Kergu tee teeilmajaama elektriliitumise (TÖÖPROJEKT Töö nr 11090P Projekti kood: LC0265) kooskõlastamiseks. Projekti sisuks on elektri maakaabli paigaldamine osaliselt RMK haldusala maale (Kõnnu metskond 3 katastritunnusega 29201:001:0836 katastritunnusega).

RMK on tutvunud esitatud materjalidega.

Kooskõlastame projekti eeldusel, et projekteeritud maakaabel on kaitsetorus ja vähemalt 1,0 meetri sügavusel (asendiplaanilt loeme, et see nii on). Lisame täiendavalt, et konstruktsioon peab võimaldama maakaablile puude ladustamist ja liikumist täislastis rasketehnikaga. Tööde käigus tekkivad pinnasekahjustused tuleb taastada.

Elektripaigaldise omanikul on kohustus sõlmida RMK-ga leping elektripaigaldise ehitamiseks ja omamiseks vastavalt õigusaktides sätestatud korras. Sellekohane avaldus tuleb esitada RMK maakasutusõiguse spetsialist Urve Jõgi'le ([urve.jogi@rmk.ee](mailto:urve.jogi@rmk.ee)).

Sealjuures võtab elektripaigaldise omanik lepinguga kohustuse, mitte teha kinnisasja valdajale edaspidi mistahes takistusi metsamajanduslike tööde teostamiseks, samuti ei nõuta kinnisasja valdajalt igakordset kooskõlastust tööde teostamiseks ja metsamaterjali ladustamiseks elektripaigaldise kaitsevööndis, välja arvatud kaevetööd sügavusega üle 30 cm.

Metsamaa raadamisest saadud puit kuulub RMK-le.

Kasvavate puude raie vajadusel tuleb pöörduda RMK Edela regiooni poole, raieks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks ja raietööde korraldamiseks, vähemalt kaks kuud enne ehitustöödega alustamist. Raadamise vajadusel käesoleva projekti raames tuleb saata avaldus koos raadamist vajava ala dwg. formaadis failiga (koordinaatide süsteem L-EST97) RMK Edela regioonile [edela.regioon@rmk.ee](mailto:edela.regioon@rmk.ee) raieks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks ja raadamise lepingu sõlmimiseks. Raieala piirid peavad olema looduses tähistatud taotleja poolt.

RMK kooskõlastab projekti.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Emberg  
RMK Raplamaa metsaülem