



TRANSPORDIAMET

Saku Vallavalitsus  
saku@sakuvald.ee  
Juubelitammede tee 15  
Saku alevik, Saku vald, 75501, Harju  
maakond

Teie 05.11.2025

Meie 07.11.2025 nr 7.1-2/25/18805-2

**Saku valla Metsanurme küla Kasemetsa tee  
118/120 biopuhasti, menetlus nr 516660**

Olete ehitusregistri kaudu esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Saku valla Metsanurme küla riigitee 11242 kaitsevööndis paiknevale Kasemetsa tee 118/120 kinnistule (kat tunnus 71801:006:1212) biopuhasti ehitusteatis. Projekteeritud rajatis paikneb osaliselt riigitee kaitsevööndis, km 1,7 ulatudes lähima punktiga ca 14 m kaugusele riigitee katte servast ja jäädes kergliiklusteest ca 3 m kaugusele. Puhasti läbinud reovesi kavatakse juhtida teekraavi suubuvasse kraavi ca 10 m kaugusele teekraavist.

Vastavalt EhS § 70 lg 2 on ehitise kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist, samuti ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **ei kooskõlasta** Transpordiamet ehitusteatis 2511201/5180 ega anna nõusolekut riigitee kaitsevööndis kehtivast EhS § 70 lg 2 p 2 piirangust kõrvalekaldumiseks, sest on oht riigitee ja teemaa kahjustamisele niiskusrežiimi muutuse ning reostuse läbi ja tee korrakohase kasutamise häirimisele.

Esitatud projekt vajab korrigeerimist nii, et kavandatav puhasti läbinud reovesi juhitakse imbväljakule, mis jääks lähima punktiga vähemalt 13 m kaugusele teekraavist.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Tiit Harjak  
juhataja  
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee