



TRANSPORDIAMET

Lääne-Nigula Vallavalitsus
vv@laanenigula.ee
Haapsalu mnt 6
90801, Lääne maakond, Lääne-
Nigula vald, Taebla alevik

Teie 03.06.2024

Meie 04.06.2024 nr 7.1-2/24/9706-2

**Lääne-Nigula valla Koela küla Altkopli
puurkaev, menetlus nr 433837**

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Lääne-Nigula valla Koela küla Altkopli kinnistu (kat tunnus 77601:001:0112) puurkaevu ehitusloa taotluse. Projekteeritud puurkaevu taotletakse riigitee 16102 Oru-tagavere km 3,8 jäädes ca 29 meetri kaugusele tee servast. Kavandatud päevane veetarve on 3 m³. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata.

Rajatava puurkaevu asukoht jääb riigitee kaitsevööndisse, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EHS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EHS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa nr 2411271/06704 eelnõu ja **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvalekaldumiseks vastavalt OÜ Puurkaevumeistrid tööle nr PK-490.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m³.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Harjak
juhataja
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee