M16
M15
M14
M13
31701:001:2054
Tallinna–Rapla raudtee 7112
31701:001:2259
Sõeru
31701:001:2315
Urge tee T2
Dem, liitumiskilp mastil
111263LK (arvesti uude kilpi LK223107)
Proj. jaotuskilp JK66623
Maandus
NB! Ettevaatust,
elektrikaabel
(tarbija, orient.)
Dem.
M8
Proj. kaitsetoru
MP: PEØ160; 750N; L=29 m
- sügavusel vastavalt vertikaalplaneeringule
- plan. tee all sügavusel 54,30
NB! Ettevaatust,
sidekaabel (kasutusest väljas)
Dem.
M7
Kohila Maja OÜ
Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL413639; AL 4x120 mm²
(JK66623 - LK223108)
L= 101/110 m (trass/kaabel)
Proj. kaitsetoru
PEØ110; 750N; L=74 m
- sügavusel 0,7 m toru pealt
PEØ110; 1250N; L=19 m
- kinnisel meetodil
- sügavusel 52,00
Proj. kaitsetoru
PEØ110; 750N; L=8 m
- sügavusel 0,7 m toru pealt
31701:001:2310
Tallinna–Rapla raudtee 360
Elektrilevi OÜ
>1kV
Proj. reservtoru; F - G
PEØ160; 750N (240m, lahtises kaevises)
PEØ160; 30SN (30 kN) (60m, kinnisel meetodil, raudteega ristumisel)
Kokku (D-E) L=300 m
- sügavusel = paralleelne kaabel
- paigaldusviis = paralleelne kaitsetoru
MP: PEØ160; 30SN (30 kN); L=60 m
- kinnisel meetodil
- sügavusel vt, joonis TR1141-4
- NB! Puurimise pikkus maapinnast arvestades ca 140 m.
- NB! Ehitusplats, maapind muutuv.
56.38
55.23–55.14
ø400PL
56.67
55.17–53.45
Kraav
Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL413637; AL 4x240 mm²
(JK66622 - JK66623)
L= 303/320 m (trass/kaabel)
Proj. kaitsetoru
MP: PEØ160; 750N; L=214 m
- sügavusel vastavalt vertikaalplaneeringule
1,0 m lõplikust maapinnast ja/või kraavi põhjast
31701:001:2053
Toome
Proj. reservtoru; F - G
PEØ160; 750N (240m, lahtises kaevises)
PEØ160; 30SN (30 kN) (60m, kinnisel meetodil, raudteega ristumisel)
Kokku (D-E) L=300 m
- sügavusel = paralleelne kaabel
- paigaldusviis = paralleelne kaitsetoru
Dem.
M6
Dem.
M5
31701:001:2219
Kohila liiklussõlm 400
Dem.
M4
Urge tee
A
Elektrilevi OÜ
>1kV
Dem.
M3
Dem. 0,4 kV õhuliin
AMKA 3x70+95
(proj. M12 - M11)
L=487 m (trass)
Kohila Maja OÜ
31701:001:2313
Urge tee T2
31701:001:2218
Väike–Härjaoja
Proj. liitumiskilp LK223106
PK: 3x10A, ol.olev arvesti, (Tänavavalgustus)
Maandus
Proj. kaitsetoru tarbija kaablile
PEØ50; 450N; L=2 m
Proj. jaotuskilp JK66622
Maandus
Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL413631; AL 4x120 mm²
(JK66622 - ÕL M12)
L= 45/60 m (trass/kaabel)
0,4 kV õhuliin
AMKA 3x70+95
Proj. kaitsetoru
MP: PEØ110; 750N; L=45 m
- sügavusel vastavalt vertikaalplaneeringule
(54,20)
31701:001:2297
Härjaoja parkla
Proj.
M12
Dem.
M2
31701:001:2298
Kohila liiklussõlm 410
Elektrilevi OÜ
>1kV
Telia Eesti AS
Proj. kaitsetoru
PEØ110; 750N; L=40 m
- sügavusel vastavalt
vertikaalplaneeringule (53,70)
Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL413626; AL 4x240 mm²
(AJ "Härjaoja" F2 - JK66622)
L= 97/110 m (trass/kaabel)
NB! Ettevaatust,
sidekaabel (Telia)
NB! Ettevaatust, sidetrass (ELA SA)
H=54,77 (1,21 m)
Dem. 0,4 kV õhuliin
AMKA 3x70+95
(MAJ - M2)
L=77 m (trass)
NB! Ettevaatust,
sidekaabel (Telia)
ø400PL
55.38–56.33
Dem.
M12
31701:002:0432
Urge tee T1
Urge tee
A
31701:002:0435
Härjaoja tee
Dem.
M1
Ol. olev tarbija kaabel (orient.)
Tarbija kilp (tänavavalgustus)
Dem, liitumiskilp mastil
133497LK (arvesti uude kilpi LK223106)
NB! Ettevaatust,
survekanalisatsioon
MP: PEØ110; 1250N; L=44 m
- kinnisel meetodil
- sügavusel vt, joonis TR1141-4 (L2)
Liitp. lim 63,90
Proj. kaitsetoru
PEØ110; 750N; L=13 m
- sügavusel 0,7 m toru pealt
Ol. olev mastalajaam
"Härjaoja"; 50 kVA
Mastalajaama mast õiguda.
Asendada F1 mastiliiliti.
PP1
55.1
NB! Ettevaatust,
10 kV elektrikaabel
NB! Ettevaatust,
sidekaabel
NB! Ettevaatust,
elektrikaabel
(tarbija, orient.)
31701:001:2586
Uus–Härjaoja
Dem. 0,4 kV õhuliin
AMKA 3x70+95
(MAJ - M1)
L=37 m (trass)
Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL413625; AL 4x50 mm²
(AJ "Härjaoja" F2 - LK223105)
L= 40/50 m (trass/kaabel)
PEØ110; 750N; L=40 m
- sügavusel 1,0 m
Proj. liitumiskilp LK223105
PK: 3x32A, ol.olev arvesti, (Uus-Härjaoja)
Maandus, pot. ring
Proj. kaitsetoru tarbija kaablile
PEØ50; 450N; L=2 m
Taastada tarbija ühendus
Dem.
M1
Ol. olev tarbija kaabel
ühendada proj. LK-sse.
56.77
55.72–55.62
ø400 plast
Kuur
Kuur
Kuur
Kasvuhoone
N
W
E
S

Projekt: Elektrilevi OÜ elektrivõrgu ümberehitus Härjaoja tee piirkonnas (OÜ Rail Baltic Estonia) Kohila alev ja Urge küla, Kohila vald, Rapla maakond			Tellija: Elektrilevi OÜ		
Joonis: Asendiplaan			Joonise nr: TR1141-1		
DRAFTIT DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ihaste tn 9, 50412 Tartu info@draftit.ee	Projekteeris	Mikk Reiter Tel. 5348 2352			
	Kontrollis	Aro Kivisild	Mõõtkava 1:500	Leht 4	Lehti 7
			Staadium Tööprojekt		