

Rannasalu tee 1b kinnistu liitumine madalpingel, Katase küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond

Projekti kood: LC5520

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Rannasalu tee 1b Katase küla Alutaguse vald Ida-Viru maakond	Mõõtepunkti ID 38ZEE-00810398-6
Tarbijaskoht Suvila	Katastriüksuse number 13001:001:1704

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Pingeklass Madalpinge	Faaside arv 3	Amprite arv 6 A
Liitumispunkti asukoht 41. Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul maapinnal asuva liitumiskilbi väljundklemmidel ostja toitekaabli otstel.		

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	-	KAUKSI_1:AJ0	AJ14494:(Jõhvi)	F1:AJ14494:(Jõhvi)
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Elektrivõrgu vaneminsener Robert Peeling e-post: Robert.Peeling@elektrilevi.ee			
Projekteerimistöö vastuvõtja				
Projekt vaja kooskõlastada	Teiste asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega.			
Märkused	Rakendusplaan 516845 Katase küla, Rannasalu t			

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Madalpingeliin		
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	240 mm ² - ca. 1 m; 50 mm ² - ca. 20 m	
Jaotuskilpide arv (tk)	1 tk	
Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (soklil/mastil), arvestikohtade lõikes	1 tk, soklil, 1-kohaline	
Arvesti tüüp (PLC/P2P)	PLC	

Lisa 1:

- Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: <https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh„J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“>.
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus.

- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.

Lisa 2:

Paigaldada JK72639. Teha sisselõige maakaabelliinile MPL415246. Sisselõikest üks kaablilõik tõsta ning teine pikendada JK72639-sse. Sisselõikel tekkinud pikemale kaablilõigule jätta olol. tähistus ning lühemale omistada uus tähistus MPL450332. JK72639-st paigaldada maakaabelliin MPL450333 LK242068-ni. Paigaldada LK242068 peakaitsmega 3x6A.

Lisa 3:

AS_516845.pdf, AS_516845.dxf

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Robert Peeling	22.06.2026