



TERVISEAMET

Põltsamaa Vallavalitsus  
info@poltsamaa.ee  
Lossi 9  
Põltsamaa, 48104, Jõgeva maakond

Teie 01.07.2025 nr menetlus nr: 493839

Meie 10.07.2025 nr 9.3-1/25/5375-2

**Terviseohutuse hinnang Kuningamäe  
puhkeala spordikompleksi  
teenindushoone ujula osas**

**Põltsamaa Vallavalitsus** pöördus Terviseameti poole taotlusega saada terviseohutuse hinnang ehitusprojektile.

Projekti nimetus: Kuningamäe spordikompleksi teenindushoone  
Ehitise aadress: Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Kuningamäe  
puhkeala  
Projekti staadium: Eelprojekt  
Tellija andmed: Põltsamaa Vallavara OÜ, Lossi tn 1, Põltsamaa linn  
Projekteerija nimi: Kujundaja OÜ

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele ja standarditele:

- ☒ rahvatervise seadus;
- ☒ tarbijakaitseseadus;
- ☐ Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“;
- ☐ Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;
- ☐ sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;
- ☐ sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusel“;
- ☐ sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile“;
- ☐ sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandenasutuse tervisekaitsenõuded“;
- ☐ sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandenasutuse tervisekaitsenõuded“;
- ☐ ettevõtlus- ja infotehnoloogiainistri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;
- ☐ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;
- ☐ keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“;
- ☐ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;
- ☒ Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“;

- ☒ EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017;
- ☒ EVS 894:2008+A2:2015 Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides;
- ☒ EVS 844:2022 Hoonete kütte projekteerimine;
- ☒ EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest;
- ☒ EVS 843:2016 Linnatänavad;
- ☒ EVS 840:2023 Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes.

Terviseohutuse hinnang: Veekeskuse kasutajatele võimaldatakse pääs basseini ainult riietus- ja duširuumi kaudu, samuti paiknevad tualettruumid nii, et sinna pääseb läbi duširuumi, mis on oluline hügieeninõuete täitmiseks ja basseini vee saastumise vähendamiseks. Seletuskirjast selgus, et hoone keldrikorrusele on planeeritud eraldi sissepääsuga hoonet teenindavad tehnruumid ning juhime tähelepanu, et põhiprojekti koostamisel arvestada basseini vee puhastamiseks kasutatavate kemikaalide ja biotsiidide hoiutingimustega (osadel nõutav hoiustamine eraldi ruumides).

**Otsus: Kuningmäe spordikompleksi teenindushoone projekt on KOOSKÕLASTATUD MÄRKUSTEGA.**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Aira Varblane  
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Aira Varblane 58225415  
Aira.Varblane@terviseamet.ee