

 TRANSPORDIAMET	TRANSPORDIAMETI JUHTIMISSÜSTEEM	OT_035_K1_V1_r1
	TAOTLUS TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS	
	Vormi kinnitamine: 01.07.2022 nr 1.1-7/22/115	1/1

Kellele	TRANSPORDIAMET	
	Registrikood	70001490
	Juriidiline aadress	Tallinn 11413, Valge 4
Kellelt	Asutuse või isiku nimi	AS Connecto Eesti
	Registri- või isikukood	10722319
	Juriidiline aadress või elukoht	Tuisu 19 11314 Tallinn EESTI
	Kontaktaadress	Tuisu 19 11314 Tallinn EESTI
	Telefon	5248337
	E-post	kuno.parn@connecto.ee
1. Esitatavad materjalid:		
Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne)	Dokumendi nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus)	Dokumendi nr.
Asendiplaan	Elektrivälisvõrkude asendiplaan.dwg	LC1074-1
Asendiplaan	Elektrivälisvõrkude asendiplaan.pdf	LC1074-1
2. Objekti asukoht (
Maakond, vald, küla: Lungu küla, Türi vald, Järva maakond.		
Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas:		
Ristumised riigiteega nr 20156 Kärü-Kädva tee km 4,591.		
Teemaal kulgemine riigitee nr 20156 Kärü-Kädva tee km 4,591-4,618,		
Riigitee nr kaitsevööndis km - ,		
3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg		
Paigaldatakse kaitsetorus survetugevusega 750N madalpinge maakaabel teemaal kulgemisel ja ristumisel paigaldatakse madalpinge maakaabel kaitsetorus survetugevusega 1250N.		
4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 158¹ lõige 1)		
Liitumine madalpinge elektrivõrguga		
5. Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt		
-		
6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud juhendist või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)		
Taotleja (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja)	Ees- ja perekonnanimi	Kuno Pärn
	Allkiri	
Taotluse esitamise kuupäev	19.05.2024.	