

AS TREV-2 Grupp
Teemeistri tn 2
10916 Tallinn

KATSEPROTOKOLL nr
DP-4002
25.04.2024
Lk 1/1

Tellija: AS TREV-2 Grupp
Töö ülesanne: Asfaltsegu omaduste määramine
Labori reg. nr: 7975
Proovi toomise aeg: 24.04.2024 14.20
Märkus:

Kliendi esitatud teave:**Objekt:**

Segu mark: AC 8 surf 70/100, AC 8 bin 70/100
Tellija tähistus: 01/10
Proovi võtmise koht: Teemeistri tn 2, Tallinn
Proovi võtja: AS TREV-2 Grupp **Proovi tooja:** Carl Peeter Piho
Proovi võtmise aeg: 19.04.2024

Katsetamine ja tulemused:

Tellija valmistatud proovikehad.
Tellija määratud ja esitatud mahumassid.

Vastupanu naastrehvide toimele, EVS-EN 12697-16:2016, meetod A.

Katsetamise aeg	25.04.2024	16.00					
Teostaja	M. Soa						
Proovikeha nr			1	2	3	4	Keskmine
Mahumass: EVS-EN 12697-6, meetod B, ρ_{bssd} , Mg/m ³			2,400	2,404	2,407	2,401	2,403
Abrasioon, A_{brA} , ml			55,4	53,8	53,7	55,0	54

Labor ei vastuta kliendi esitatud teabe eest.

Labor ei ole vastutav proovivõtu, proovikehade mahumasside ja proovikehade valmistamise eest.

Tulemused kehtivad ainult vastuvõetud proovidele.

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Soa
Labori juhataja
Lab tel. 56 244 161

Katseprotokolli on lubatud kopeerida ainult tervikuna, osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori luba.

Betooni 24
13816 Tallinn
Reg.nr.10344640

Tel: 6061901
e-post: info@ttas.ee
http://www.ttas.ee

Swedbank AS
EE652200001120240189
SWIFT/BIC: HABAE2X