



ETTEKIRJUTUS

Valga

12.11.2021 nr 7.2-6.3/167

Ettekirjutuse täitmise uue tähtaja määramine

Päästeameti Lõuna päästekeskus arvestab Nakatu Turismitalu, Väike Nakatu, Ringiste küla, Valga vald, 12.11.2021 taotlust ja pikendab riikliku tuleohutusjärelvalve ametniku 31.10.2018 ettekirjutuse nr 7.2-6.3/2103 nõude 1 täitmise tähtaega.

Riikliku tuleohutusjärelvalve 31.10.2018. a ettekirjutus nr 7.2-6.3/2103 nõue 1

1.Varustada Nakatu Turismitalu peamaja automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest õigeaegselt evakueeruda.

Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 4; ja § 32 lg 1 ja Siseministri 07.04.2017.a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded “ § 55 lg 2 vastavalt § 30 lg 1 p 1 ja § 29 lg1 p 4.

Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 4 järgi on isik kohustatud tagama ehitises nõutavate päästevahendite ja ehitises nõutavate käesoleva seaduse §-s 30. nimetatud tuleohutuspaigaldiste olemasolu ja korrashoiu.

Tuleohutuse seadus § 32 lg 1 järgi tuleb tuleohutuspaigaldis projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 55 lg 2 järgi enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamiststarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

„Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17“ § 30 lg 1 p 1 järgi peab automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem olema käesoleva määruse § 29 lõike 1 punktides 2-5 nimetatud hoones, mis ületab seal nimetatud arvulisi näitajaid.

„Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17“ § 29 lg 1 p 4 järgi peab autonoomne

tulekahjusignalisatsiooniandur olema kuni kuni 300-ruutmeetrise pindalaga IV kasutusviisiga hoone igas ruumis, väljaarvatud sanitaarruumis.

Paikvaatluse käigus tuvastati, et hoones puudub tulekahjusignalisatsioonisüsteem, kuigi antud hoone suletud netopind on suurem kui 300 ruutmeetrit. Kuigi hoones ei majutata korraga rohkem kui 10 inimest, kasutatakse hoonet seminaride, konverentside ja muude sarnaste ürituste korraldamiseks kuni 100 inimesele.

Tähtaeg: 01.08.2022

Sunniraha hoiatus: kui ettekirjutust tähtjaks ei täideta, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 300 (kolmsada) eurot.

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtjaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606 või Luminor Bank AS panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks **2800076876** ja selgituseks: "Nakatu Turismitalu ettekirjutus".

Vabatahtlikult tähtjaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu.

Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest palume informeerida Päästeameti Lõuna päästkeskust kirjalikult Jaama 207, Tartu linn, 50705, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina elektronposti aadressil louna@rescue.ee 10 päeva jooksul arvates ettekirjutuses määratud täitmise tähtjast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Külli Uibo

Ohutusjärelvalve büroo vaneminspektor

Lõuna päästkeskus

76 32 155

kylli.uibo@rescue.ee

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:

Nakatu Turismitalu , ants.jarvmagi@gmail.com