



TRANSPORDIAMET

ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

Märge tehtud: 26.11.2025

Kehtib kuni: 25.11.2100

Alus: AvTS § 35 lg 1 p 12

Teabevaldaja: Transpordiamet

Maa- ja Ruumiamet
maarium@maarium.ee

Teie 26.11.2025 nr 13.1-1/25/14012-3

Meie 01.12.2025 nr 7.1-2/25/20113-2

Laeva jõe uuendamise projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastamine märkustega

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Visusti, Pikkjärve, Kaarepere ja Kassinurme külades ning Tartu maakonnas Tartu vallas Sepa külas asuva riigi poolt korrashoitava ühiseesvoolu Laeva jõe (MPS/ehitise kood 2103960020000/001, 13,67 km pikkusel lõigul pikettide 35,01 – 48,68 vahemikus) uuendamise projekteerimistingimuste eelnõu.

Uuendatav Laeva jõgi omab puutumust **riigitee nr 14199 Kaarepere-Visusti tee ja selle km 2,421** asuva truubiga, **riigitee nr 14200 Kaarepere-Tõrve tee ja selle km 3,31** asuva truubiga ning **riigitee nr 14202 Mullavere-Visusti tee ja selle km 4,462** asuva Visusti sillaga.

Lähtudes ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 70 lg 2 p 2 ja lg 3, § 72 lg 1 p 5 ja § 99 lg 3 Transpordiamet kooskõlastab projekteerimistingimuste eelnõu tingimusel, et eelnõud täiendatakse järgnevate märkustega:

1. Riigitee kaitsevööndis on keelatud EhS § 70 lg 2 ja § 72 lg 1 nimetatud tegevused, sh on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda vaid Transpordiameti nõusolekul vastavalt EhS § 70 lg 3.
2. Projekti asendiplaanile kanda ja seletuskirjas tuua välja EhS § 71 kohane riigitee kaitsevöönd.
3. Riigiteed ja selle rajatiste konstruktsioonide kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manööverdamine riigiteel sh mulde nõlvadel ei ole lubatud. Uuendustööde käigus tekkinud jäätmeid, settematerjali jne ei tohi riigitee teemaal ladustada ega planeerida teemaa piires, samuti on keelatud riigiteelt materjalide tõstmine või lossimine. Materjalide veod korraldada olemasolevate juurdepääsuteede kaudu.
4. Projekti realiseerimisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.
5. Vajadusel truubid puhasada.
6. Projekt kooskõlastada Transpordiametiga maantee@transpordiamet.ee või EHR ehitusloa menetluses.

Lähtudes maaparandusseaduse § 13 lõikest 8 palume Transpordiametit informeerida, kui projekteerimistingimuste väljaandja jätab ülaltoodud märkused arvestamata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhataja

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Otsuse eelnõu

Ruth Koppel

59127652, Ruth.Koppel@transpordiamet.ee