Vaade 2
M 1:1000

Vaade 1

Vaade 3

Uue-Aadami 38901:002:0205

Sarapistu 38901:002:0034

118 110 116 112 110

M86 M87 M88 M89 M90

Asendada traavers

Vaade 3
M 1:1000

Vaade 2

Vaade 4

Sarapistu 38901:002:0034

115 112 109 108 76

M90 M91 M92 M93 M94 M95

Asendada traavers

Puitmast asendada ankurdanmiseks portaalmastiga
mastid: 2xkl. 4, kreo. im, h=11 m
toed:2xkl. 5, kreo. im, h=12 m, l=6 m, a=0,3
tõmmitsad: 4xFe25, l=7 m, a=0,2

Luka 38901:002:1031

Puidust nurgamast asendada samas asukohas
uue puitmasti ja tõmmitsatega
mast: h=11 m, kl 5, kreo. im.
tõmmitsad: 2xFe25, l=7 m, a=0,3 m
Masti põhimõtteline paigutusjoonis joonisel IP7146-K2-3L2

0510046 Al 3x70
ühendada ringi uuele mastile
Pertula LK paigaldada uuele mastile

34°

Vaade 3

Vaade 4
M 1:1000

36 52 57

M95 M96 M97 M98

34°

Asendada traavers

KM 10,45

Vastavalt ristmevälja joonisele RV-4

r/b mast asendada samas asukohas
uue puitmastiga
h=11 m, kl 3, kreo. im.

r/b A-mast asendada samas asukohas
uue puitmasti ja toega
mast: h=11 m, kl 3, kreo. im.
tugi: h=12 m, kl 4, kreo. im. l=7 m, a=0,3

27°

80

M99

112

r/b mast asendada samas asukohas
uue puitmastiga
h=11 m, kl 3, kreo. im.

M100

80

Asendada traavers

M101

119

Asendada traavers

M102

Võru-Rapina tee 38901:002:1140

Luka 38901:002:1033

Luka 38901:002:1031

Ahtvardi 38901:002:0030

Joonis RV-4, M1:500



Tingmärke

- Projekteeritud KP õhuliini asendamine
- Projekteeritud toega mast
- Projekteeritud portaalmast (2 masti, 2 tuge)
- Projekteeritud asendatav mast
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Projekteeritud mastitõmmits
- Ol. olev KP kaabel
- Ol. olev MP õhuliin
- Katastriüksuse piir

H - masti kogukõrgus
l - toe/tõmmitsa paigalduskaugus mastist
a - toe/tõmmitsa kinnituskaugus põhitraaversist

Liinide tähistustes on enne kaldjoont trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

Kasutatud materjal:
1. Geoalus - Kirjanurk OÜ (töö nr. 12001G) 06.2024

Kõrgused EH2000 süsteemis

Projekt	Võru-Leevi 10 kV fiidri rekonstrueerimine (II etapp) Võru vallas Võrumaal				Tellija	Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaani vaated 2-4			Joonise nr	IP7146-K2-1
	Projekteeris	K. Kangro		18.07.2024	+372 53045971	Mõõtkava M 1:1000
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Kontrollis	K. Maaten			+372 5127053	Staadium
	Projektijuht					Keel EST / Leht 3 / Lehti 4