

Sandra Danilson

From: Sandra Danilson
Sent: kolmapäev, 27. august 2025 11:38
To: 'Joosep Kalbus'
Cc: Marian Tähe
Subject: RE: Nõmme Kultuurikeskuse hoone remonttööd

Tere

Käiguteedel, sh koridoris põrandapinnal peab olema tagatud valgustihedus 1 lx. Seda, kas olemasolevad valgustid selle tagavad ei oska meie hinnata – selle vastuse annab valgustiheduse mõõtmine ja mõõteprotokoll. Kui mõõteprotokollist on näha, et valgustihedus ei ole tagatud, siis tuleb akulampe koridori juurde panna.

Päästeamet ei paku projekteerimis- ega ehitus lahendusi. Tuleohutusnõuetele vastavate tehniliste lahenduste leidmiseks soovitame pöörduda pädeva spetsialisti poole.

Lugupidamisega

Sandra Danilson

Ohutusjärelvalve büroo

inspektor

+372 5770 5457

Sandra.Danilson@paasteamet.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | Tallinn

paasteamet.ee

olevalmis.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee



From: Joosep Kalbus <joosep.kalbus@bauest.ee>
Sent: Monday, August 25, 2025 12:10 PM
To: Sandra Danilson <Sandra.Danilson@paasteamet.ee>
Cc: Marian Tähe <marian.tahe@paasteamet.ee>
Subject: Nõmme Kultuurikeskuse hoone remonttööd

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Edastan teile kirja Nõmme Kultuurikeskuse remonttööde kohta. Palun lugege alt minu kolleegi küsimust.

Praegu oleme arvestanud, et pikale koridorile, mis jookseb II korrusel tuleb hädavalgustus iga teatud meetrite tagant lakke. Meie ruumid on kõik alla 60 m2 (joonise keskel olev ruum on I korruse suur saal, mis on läbiv nii I kui II korrusel – selle kohta kõik selge). Kas ainult koridori on vajalik paigaldada hädavalgustus? Mõtlen nende all siis neid tooteid:



Exit märkidega on asi selge.

Lugupidamisega

Joosep Kalbus
BauEst OÜ
Objektijuht
+372 56055006
joosep.kalbus@bauest.ee



BAUEST

From: Ketlin Tiigimägi <ketlin.tiigimagi@bauest.ee>
Sent: Thursday, August 21, 2025 8:27 AM
To: Marko.Ryy@paasteamet.ee
Cc: Joosep Kalbus <joosep.kalbus@bauest.ee>
Subject: Nõmme Kultuurikeskuse hoone remonttööd

Tere

Oleme renoveerimas **Nõmme Kultuurikeskust**, seoses sellega on küsimus.
Tuleohutuse osa ei ole projektis lahendatud aga järelvalve soovib teada, kas meil on vaja paigaldada
hoonesse hädavalgustus või mitte. Manuses on 2. korruse plaan.
Mis on nõuded hädavalguse paigaldamiseks?

Lugupidamisega

Ketlin Tiigimägi

BauEst OÜ

Objektiinsener

+372 58314403

ketlin.tiigimagi@bauest.ee

