



17102 Viru-Jaagupi - Simuna tee km 1,48




Märkused:

- 1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truubiga 1 m altpoolt truubi põhja.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
- 6) Paigaldussügavus teepeirde all min 2,5 m.




Projekt V-Jaagupi alajaama F4 nõuetekohasus. Viru-Jaagupi alevik, Vinni vald, Lääne-viru maakond						Tellija Elektrilevi OÜ	
Joonis Ristmäväl						Joonise nr IP8208_TP_EL-4-02	
LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486	Projekteeris	Raido Rebane	09.10.2025	+372 5699 8445	Mõõtkaava	M 1: 250	
	Kontrollis	Hendrik Vissel	09.10.2025	+372 5196 7694	Staadium	Tööprojekt	
	Projekti juht				Keel	Leht	Lehti
					EST	1	2


17102 Viru-Jaagupi - Simuna tee km 1,38
17104 Koeravere - Viru-Jaagupi tee km 7,30



Märkused:

- 1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truubiga 1 m altpoolt truubi põhja.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
- 6) Paigaldussügavus teepeirde all min 2,5 m.



Projekt						Tellija	
V-Jaagupi alajaama F4 nõuetekohasus. Viru-Jaagupi alevik, Vinni vald, Lääne-viru maakond						Elektrilevi OÜ	
 LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486	Joonis					Joonise nr	
	Ristmeväli					IP8208_TP_EL-4-02	
	Projekteeris	Raido Rebane		09.10.2025	+372 5699 8445	Mõõtkaava	M 1: 250
	Kontrollis	Hendrik Vissel		09.10.2025	+372 5196 7694	Staadium	Tööprojekt
	Projekti juht					Keel EST	Leht 2
						Lehti 2	