

Tiina Kiil

From: Tiina Kiil
Sent: teisipäev, 20. jaanuar 2026 16:36
To: 'Kalju Õunmann'
Subject: RE: 2025. aasta hoonete tulekahjude tekkepõhjused

Tere

Saadan päritud andmed 2025.a kasutuses hoonetes toimunud tulekahjude tekkepõhjuste kohta kasutusviiside kaupa:

I kasutusviis	479
Suitsetamine	66
Elektriseadme rike	56
Elektripaigaldise rike	54
Kindlaks tegemata tekkepõhjus	51
Kütteseadmete kasutamine	47
Kuritahtlik süütegu	32
Seadme või süsteemi vale paigaldus	31
Kütteseadme rike	28
Toiduvalmistamine	22
Lahtise tule kasutamine	22
Muu	17
Elektriseadmete kasutamine	15
Tuletõd	13
Konstruksioonipuudus (ehituslik puudus)	13
Tahma süttimine küttesüsteemis (tekkis kahju)	7
Laste mängimine tulega	2
Tehnilise seadme rike	2
Mootorsõidukist tekkinud tulekahju sh summutist lenduvad sädemed	1
II kasutusviis	15
Elektriseadme rike	5
Elektripaigaldise rike	4
Suitsetamine	2
Lahtise tule kasutamine	1
Tahma süttimine küttesüsteemis (tekkis kahju)	1
Isesüttivate ainete ja materjalide hoidmine	1
Kuritahtlik süütegu	1
III kasutusviis	5
Kuritahtlik süütegu	3
Elektripaigaldise rike	1
Elektriseadmete kasutamine	1
IV kasutusviis	40
Elektriseadme rike	14
Elektripaigaldise rike	7
Toiduvalmistamine	4
Kuritahtlik süütegu	4
Laste mängimine tulega	2
Kindlaks tegemata tekkepõhjus	2
Konstruksioonipuudus (ehituslik puudus)	2
Lahtise tule kasutamine	2
Tahma süttimine küttesüsteemis (tekkis kahju)	1
Tuletõd	1
Suitsetamine	1
V kasutusviis	13
Elektriseadme rike	3
Tuletõd	3
Elektripaigaldise rike	3
Kindlaks tegemata tekkepõhjus	2
Isesüttivate ainete ja materjalide hoidmine	1
Elektriseadmete kasutamine	1
VI kasutusviis	69
Elektripaigaldise rike	12
Elektriseadme rike	11
Tehnoloogilise protsessi teostamine	11
Tehnilise seadme rike	7
Kindlaks tegemata tekkepõhjus	7
Tuletõd	4
Kuritahtlik süütegu	3
Isesüttivate ainete ja materjalide hoidmine	2
Muu	2
Laste mängimine tulega	2

Tervitades

Tiina Kiil

ohutusjärelvalve osakond

ekspert

+372 5380 4615

tiina.kiil@paasteamet.ee

PÄÄSTEAMET

Raua 2 | 10124 Tallinn

paasteamet.ee

olevalmis.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee



From: Kalju Õunmann <kalju@eokk.ee>

Sent: Tuesday, January 20, 2026 10:25 AM

To: Päästeamet <info@paasteamet.ee>

Subject: 2025. aasta hoonete tulekahjude tekkepõhjused

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere!

Palun saatke ülevaade 2025. aastal toimunud hoonete (kasutusviiside kaupa) tulekahjude tekkepõhjuste kohta.

--

Lugupidamisega

Kalju Õunmann

EOKK OÜ põhitegevuseks on **töö- ja tuleohutusalaste teenuste** ja toodete pakkumine. Läheneme iga kliendi probleemidele ja vajadustele personaalselt ning pakume kliendi vajadustest lähtuvaid terviklahendusi. Lisainfot küsige julgelt oma kliendihaldurilt või telefonil 55 629 633.

EOKK OÜ

Laki 15, Tallinn 12915