



TERVISEAMET

Ehitisregistri menetluskeskkond  
Saaremaa Vallavalitsus  
noreply@e-ehitus.ee

Teie 11.02.2025 nr menetlus nr: 471398

Meie 12.02.2025 nr 9.3-1/25/690-4

**Ehitusloa taotlus nr 2511271/00816**  
**Saare maakond, Saaremaa vald,**  
**Kuressaare linn, Rohu tn 4 lasteaed**

**Projekti nimetus:** Õhk-õhk soojuspumpade paigaldamine Rohu tn 4 lasteaiale

**Ehitise aadress:** Rohu tn 4, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond

**Projekti staadium:** Eelprojekt.

**Tellija andmed:** Saaremaa Vallavalitsus

**Projekteerija:** SP Ehitusteatis OÜ

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele ja standarditele:

- rahvatervise seadus;
- tarbijakaitseseadus;
- Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“;
- Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;
- sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;
- sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;
- sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile“;
- sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeadutuse tervisekaitsenõuded“;
- sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeadutuse tervisekaitsenõuded“;
- ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“
- sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;
- keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 “Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“;
- sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

Terviseohutuse hinnang:

Seletuskirja tehnilistesse andmetes märgitud õhk-õhk soojuspumba siseosade müratasemed ulatuvad vahemikku 30-48 db, määruse nr. 42 kohaselt on lubatud tehnoseadmete müra normtase koolieelse lasteasutuse rühma- ja magamisruumides max 32 db. Kuidas välistatakse võimalik normi ületus?

**Projekt on jäetud kooskõlastamata.**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Piret Tõll

Piret Tõll  
58339462 Piret.Toll@terviseamet.ee