



ETTEVAATUST!
Eemaldatavad puud/võsa.

Projekteeritud maakaabel **MPL416301**
AXPK 4G120 algus AJ Mõne: (Kotka) lõpp LK224680
L=197/210 m

35203:003:0280
Mäedaluse

35203:003:0254
Lehese

35301:001:1742
Sirmikmäe

35203:003:0124
11275 Hirvli-Vahastu tee

35203:003:0206
Väljaotsa

Alajaama Mõne:(Kotka) lisada fider F3:
Alajaamas asendada olemasolev 40kVA trafo uue 50 kVA trafoga.
Ehitada välja alajaamast maakaabel AXPK 4G120 (MPL416301) kuni projekteeritud Sirmikmäe kinnistu liitumiskilbini LK224680, L=197/210m.
Maakaabli trassil eemaldada märgitud puud/võsa, ca 37 puud + võsa.
Riigimaantee alla paigaldada maakaabel **min 1,5 m** sügavusele ning riigitee kinnistul **min 1,2 m** sügavusele.
Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse:
Lahtiselt PVC D110 750N
Kinniselt PVC D110 1250N

Tee alla paigaldada maakaabel AXPK 4G120 (MPL416301) **min 1,5 m** sügavusele **kinnisel meetodil!**
L = 18 m

ETTEVAATUST!
Ristumine **ELASA** multitoruga!
NB! Tuvastada multitoru täpne asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

Nihutada maakaabli trassil olevaid kive

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP õhuliin
- Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- Olemasolev ELASA multitoru
- Likvideeritav objekt
- Puu kuja
- Avatud kaeviku piirjooned
- Puurimise stardi- ja lõpukaevik

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-23/171
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid - maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitaidetav pinnas tihendada.
- Projekteeritav ala asub **riigitee kinnistul**, ehitamisel järgida Transpordiameti poolt esitatud nõudeid.
- Projekteeritav ala asub **maaparandussüsteemi alal**. Ehitustöödega ei tohi kahjustada selle toimimist.

Tellija:		Töövõtja:		Address:	Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev:	12.11.2023
				Reg. nr:	11445550	Töö nr:	44/0134
Töö nimetus:	Sirmikmäe liitumine madalpingel Hirvli küla, Kuusalu vald, Harjumaa LR0134		E-mail:	egle.ninep@enersense.com		Joon nr:	001/L1
			Tel nr:	+372 5597 1898		Möötkava:	1:500
Joonise nimetus:	Asendiplaan		Projekteeris:	Egle Ninep-Kaselt			
			Kontrollis:	Liina Randvoo			