



TRANSPORDIAMET

Raasiku Vallavalitsus
raasiku.vald@raasiku.ee
Tallinna mnt 24
75201, Harju maakond, Raasiku
vald, Aruküla alevik

Teie 13.02.2025

Meie 06.03.2025 nr 7.1-2/25/2517-2

**Heinapõllu tee 13//Tallinn-Tapa 122,9-128,1
km kinnistu ehitusloa (mobiilsidemast)
eelnõu kooskõlastamata jätmine**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Harju maakonnas, Raasiku vallas, Kulli külas, Heinapõllu tee 13//Tallinn-Tapa 122,9-128,1 km kinnistu ehitusloa eelnõu (EHR menetlus nr 474709).

Kinnistu (65101:002:0084) asub riigitee 11300 Lagedi-Aruküla–Peningi km 5,8-5,9 kaitsevööndis.

Ehitusluba antakse mobiilsidemasti (EHR kood 221469612) püstitamiseks „Elektroonilise side võrgu rajatis. Kulli 40 m mast“ MitiProjekt OÜ töö nr 00724 põhiprojekti alusel.

Oleme kooskõlastanud projekteerimistingimuste eelnõu 30.09.2024 nr 7.1-2/24/16634-2 märkustega haldusaktile, kuid projekti koostamisel on jäänud tähelepanuta punktid 1 ja 5.

Võttes arvesse oluliste puuduste esinemist projektis ning tuginedes ehitusseadustiku § 70 lg 2 ja lg 3 § 99 lg 3 ja kliimaministri 17.11.2023 määrusele nr 71 „Tee projekteerimise normid“ (edaspidi normid), jätame ehitusloa kooskõlastamata järgmisel põhjusel.

Juurdepääs mastile oli vastavalt meie kooskõlastuskirjale vajalik kavandada kohalikult 6510442 Küla teelt (vt joonis 1). Projektis on juurdepääs seotud raudtee tehnoloogilise mahasõiduga, mille avalikus kasutuses püsimises ei saa olla kindel. Peame vajalikuks ennetada olukorda, kus seoses raudtee teenindustee juurdepääsu piiramisega ei ole võimalik masti taristut ümber korraldada kohaliku tee suhtes ning meile hakatakse avaldama survet uue ristmiku rajamiseks raudtee teenindustee kõrvale, kus see oleks normidega vastuolus.

Täiendavalt informeerime, et seoses liiklusohutuse tagamisega paigaldatakse Heinapõllu tee 13 // Tallinn-Tapa 122,9-128,1 km (Kulli raudteepeatuse ulatuses) kinnistupiirile piirdeaed. Masti piirdeaia ja juurdepääsuvärava kavandamisel paluma arvestada eeltoodud asjaoluga.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marek Lind

juhataja

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Lisad:

1. 00724_PP_AA-3-01_Seletus

2. 00724_PP_AS-4-01_Asendiplaan



Joonis 1. Asendiskeem.

Rita Zereen

5120275, Rita.Zereen@transpordiamet.ee