



PÄÄSTEAMET

Pille Tamm  
Muhu Vallavalitsus  
vald@muhi.ee

Teie 19.05.2023 nr 7-6/502

Meie 23.05.2023 nr 7.2-3.4/3445-2

**Kopli detailplaneeringu  
kooskõlastamisest keeldumine.**

Austatud Pille Tamm

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest DP Projektbüroo OÜ poolt koostatud töö nr 01-23-DP Saare maakond, Muhu vald, Rässa küla, Kopli maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale.

1. Tuletõrje veemahuti võib olla suurusega 30 m<sup>3</sup>.  
Alus: Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ § 7 lg 6
2. Lahendamata päästetehnikaga manööverdamise võimalus tupikteedel.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Muhu Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Margo Kubjas  
Ohutusjärelvalve büroo  
nõunik  
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas  
+372 4549762  
margo.kubjas@rescue.ee