



PÄÄSTEAMET

Ellen Uusküla
narvaplan@narva.ee

Teie 27.01.2025 nr 4.3-6/8419-11

Meie 12.02.2025 nr 7.2-2.3/519-1

Tuleohutusala hinnang

Vastavalt Teie 27.01.2025 esitatud avaldusele anname hinnangu aadressil Kerese tn 3, Narva linn, Ida-Viru maakond asuvate ruumide (spordiklubi Gym) tuleohutusala olukorrale 11.02.2025 toimunud kontrollile tuginedes.

Kontrollil (KK nr 7.2-5-2025-209) tuvastasime järgmised tuleohutusala puudused:

1. ruumides olev tulekustuti ei ole kinnitatud ja asub põrandal;
2. ruumides oleva ATS-i häirekellad ei ole töökorras (ei ole ühendatud);
3. evakuatsioonivalgustuse kontrollimise aktid puuduvad;
4. ruumides on ainult kaks 6 kg tulekustutit, kusjuures spordiklubi pindala on 768 m²;
5. spordiklubist õue viiva evakuatsioonipäasu juures oleval valgustil puudub evak. tähistus.

Tuvastatud tuleohutusala rikkumiste kõrvaldamiseks kavandatakse anda omanikule ettekirjutus, millega kohustatakse tuvastatud puudused kõrvaldada määratud tähtaegadeks.

Teisi tuleohutusalaseid puudusi ruumides ei esinenud.

Lugupidamisega

(digitaalselt allkirjastatud)
Kirill Svjatinski
ohutusjärelvalve büroo inspektor
Ida päästekeskus

tel 58603556
kirill.svjatinski@rescue.ee