



TERVISEOHUTUSE HINNANG nr 9.3-1/24/7153-3

16.07.2024

Projekti nimetus	Põldheina tee 14 spordikeskuse ehitusprojekt. Viimsi spordihoone
Aadress	Põldheina tee 14, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond
Stadium	Eelprojekt
Tellija nimetus ja aadress	Viimsi vallavalitsus, Nelgi tee 1, Viimsi, Harju maakond 74001
Andmed projekteeija kohta	Ribbon Consult OÜ, reg nr. 14355215, Tornimäe 7-123, Tallinn, Töö nr 553-23
Projekti saabumise kuupäev ja reg.nr 9.3-1/24/7153-2	15.07.2024

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- Rahvatervise seadus
- Tarbijakaitse seadus
- Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele” (edaspidi määrus 84)
- Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”
- Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid”
- Ettevõtlus- ja infotehnoloogiainistri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele”
- Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded”
- EVS-EN 17037:2019+A1:2021 Päevavalgus hoonetes
- EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017
- EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest
- EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad
- EVS 840:2023 Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes

Eelprojekti terviseohutuse hinnang:

Põldheina tee 14 spordikeskuse ehitusprojekt. Hinnati Viimsi spordihoone müratasest, ruumide- ja tarbevee temperatuuri, ventilatsiooni, valgustihedust ja haljastust. Viimsi spordihoone (Põldheina tee 14, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond) eelprojekt on läbivaadatud järgmiste märkustega ja tähelepanekutega:

1. Projekti ventilatsiooni eriosa seletuskirjas p.1.7 on märgitud ära inimeste arv ruumides, aga ei ole käsitletud sisekliima parameetreid. EVS 906:2018 „Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele.

Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798:2017“.

2. Projekti haljastuse eriosa seletuskirjas on plaanitud kasutada taime: HARILIK LUMIMARI „MAGICAL GALAXY” istiku kõrgus alates 0,6m.
Võimalusel vahetada mittemürgise taime vastu.

(allkirjastatud digitaalselt)

Marianne Reinart
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond

Marianne Reinart, 5866 4816
marianne.reinart@terviseamet.ee