



PÄÄSTEAMET

/*ASUTUSESISESEKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet*/

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee

Teie 08.06.2026 nr 6-1/12-8

Meie 12.06.2026 nr 7.2-3.2/3964-2

Elva Oja 7 detailplaneeringu juurdepääsu lahendus

Olete edastanud Päästeametile tutvumiseks ja seisukoha saamiseks Elva linnas Oja 7 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse ja palute seisukohta, kas planeeringus kavandatud lahendusega on võimalik edasi liikuda.

Põhijoonisel näidatud Pos 13 mis jääb kasutusele jalgteena ja tagab ka päästetehnikale ohuolukorras alternatiivse juurdepääsu umbtänavale on aktsepteeritav lahendus, kui on tagatud seal päästetehnikale vajalikud tingimused. Teeala koridori laius vähemalt 3,5m ja kandvus 25 t.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Lempu

Ohutusjärelvalve büroo nõunik

Lõuna päästekeskus

+372 7337313

margo.lempu@paasteamet.ee