

### TINGMÄRGID


	PROJEKTEERITUD MP MAAKAABEL
	PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP
	LIITUMISKILBI TEGELIK SUURUS
	PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU (1250N)
	PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU (750N)
	PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU (450N)
	PROJEKTEERITUD TARBIJATORU (450N)
	KATASTRI PIIR
	RIIGITEEMAA KATASTRI PIIR
	OLEMASOLEV MP MAAKAABEL KAITSETORUS

#### MÄRKUSED:

- Paigaldada uus 1-kohaline sokkila LK224671, 3X32A, P2P arvesti.
- LK224671 toide võtta AJ Naga:(Kose) fiider F3 toitel olevast liitumiskilbist LK187602 maakaabliga MPL416274 AXPK 4G120.
- Ristumisel maanteega paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1,5m sügavusele, kraavi põhjas min 1m sügavusele, kaitsta d110, 1250N kaablikaitsetoruga. Paju kinnistul paigaldada kaabel lahtisel meetodil 0,7m sügavusele ning kaitsta kaablikaitsetoruga d110, 450N. Riigiteemaal haljasalal ning Kivi kinnistul terves ulatuses paigaldada kaabel min 1m sügavusele d110, 750N kaablikaitsetorus.
- Kilp paigaldada vastavalt tootja juhisele.
- Tööde käigus rikutud katted taastada endisele tasemele.
- Kivi kinnistu sissesõiduteele panna tee laiuses ja trassi pikkuses peale kiht killustikku - 18m<sup>3</sup>.
- Teemaa tuleb pärast tehnovõrgu paigaldamist korrastada ja taastada haljastus kasvumulla ja murukülviga vastavalt "Teetööde tehnilise kirjelduse" viimase redaktsiooni peatükis - "Maastikukujundustööd" toodud kvaliteedinõuetele.
- Riigiteemaal on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud.

Märkus: Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH-2000 Amsterdami süsteemis  
Piirid seisuga september 2023.a.

Address: <b>HARJU MAAKOND</b> <b>RAASIKU VALD</b> <b>PERILA KÜLA</b>		Objekt: <b>PAJU EPP877720_1</b> <b>TOPO-GEODEETILINE ALUSPLAAN</b> <b>TEHNOVÕRKUDEGA</b>	Töö nr. <b>23-G436</b>
AMET	NIMI	Geoalus OÜ Tel. +372 5138451 mart@geoalus.eu Registrikood: 16552517 Kutsetunnistus: 164285	Kuup. <b>11.10.2023.a.</b>
Koostas	Hannes Sillard		Möötkava M 1:500
Vastutab	Mart Kalm		Kaardi nr. 63.762
			Leht 1 Lehti 1



Tähis	Projekteerija	Kuupäev	Muudatuse kirjeldus
Laki 13, 12915 Tallinn Tel. 659 8970		EL10303995-0001 info@khenergia.ee	
Kontrollis	T.Roosna	10.2023	
Projekteeris	A.M.Pärna	10.2023	
Faili nimi Asendiplaan		Tellija Elektrilevi OÜ	Projekti nr. LE0154
		Töö nimi Paju Perila küla Raasiku vald Harju maakond. Uus liitumine madalpingel kindlaksmääratud piirkonnas	Joonise nr. EL-4-01
		Joonise nimi Asendiplaan	staadium leht/lehti
			Möötkava TP 1/1 1:500

