



24504:008:1870
Postijaama tee 3

AJ Muri: Asendada olemasolev 400kVA trafo uue 630kVA trafo vastu.
 AJ Muri F9:
 Ehitada välja kaks maakaablit AXPK 4G300 (MPL422688 ja MPL422689) kuni projekteeritud jaotuskilbini JK67768, L=256/528m
 Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse:
 Lahtiselt PVC Ø160 750N
 Kinniselt PVC Ø160 1250N
 Vt. Joonis 001-002

Haljasalal paigaldada maakaabel minimaalselt 1,2m sügavusele

24504:008:1900
Muri tee 3

24504:008:0948
Postijaama tee 5

24501:001:0729
Niida

Sissesõiduteega ristumine teostada kinnisel meetodil, minimaalselt 1,2m sügavuselt. L= 9m

Sissesõiduteega ristumine teostada kinnisel meetodil, minimaalselt 1,2m sügavuselt. L= 17m

11260 24504:008:0485
Jõelähtme-Kemba tee

24501:001:2304
Postijaama tee 4

24501:001:2303
Postijaama tee 4a

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritud 0,4 kV maakaablid kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaablid kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- Olemasolev KP maakaabel
- Projekteeritud puurkaevik
- olemasolev sidetrass

Märkus:
 - Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-42
 - Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
 - maandusi vaadata jooniselt 003 "Elektriskeem"
 - Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidetav pinnas tihendada.

Tellija: elektrilevi enersense	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 28.02.2024 Töö nr: IH24-05
	E-mail: Janar.Kubbi@enersense.com Tel nr: +372 56607557	Joon nr: 001 Mõõtkava: 1:500
Töö nimetus: Kivisilla tee 1 kaitsme nimivoolu suurendamine Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond LC0777		
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Janar Kubbi Kontrollis: Liina Randvoo