



TRANSPORDIAMET

Kastre Vallavalitsus  
vald@kastre.ee  
Vallamaja  
62113, Tartu maakond, Kastre vald,  
Kurepalu küla

Teie 26.03.2024

Meie 01.04.2024 nr 7.1-2/24/5258-2

**Kastre valla Kurista küla Teeääre  
puurkaev, menetlus nr 422303**

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Kastre valla Kurista küla Teeääre kinnistu (kat tunnus 91501:001:0257) puurkaevu ehitusloa taotluse. Projekteeritud puurkaevu taotletakse riigitee 45 TartuRäpina-Värskas km 25,1 jäädes ca 38 meetri kaugusel tee servast. Kavandatud päevane veetarve on 3 m<sup>3</sup>. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata.

Rajatava puurkaevu asukoht ei jää riigitee kaitsevööndisse, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 kooskõlastame ehitusloa nr 2411271/03262 eelnõu vastavalt OÜ Puurkaevumeistrid tööle nr PK-426.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m<sup>3</sup>.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Tiit Harjak  
juhataja  
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee