



PÄÄSTEAMET

Kati Kala
Kastre Vallavalitsus
vald@kastre.ee

Teie 24.09.2025 nr 6-3/1198

Meie 24.10.2025 nr 7.2-3.2/5885-1

Detailplaneeringu koostöölastamisest keeldumine

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Ats Tarto koostöölastamast Reola tuhajaam katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringut järgmistel põhjustel:

1. Märkida Siseministri määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded” kehtiv redaktsioon.
2. Samuti lisada siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“. Planeeringus tuua veevõtukohta põhimõtteline lahendus tulenevalt määrusest nr 10.
3. Käsitleda päästetehnika juurdepääsetavuse tagamise nõudeid.

Lisaks ei koostöölasta Päästeamet detailplaneeringut Kemikaaliseadus § 32 lg 4 p 3 ja lg 5 p 2 ja 3 alusel. Seletuskirjast puudub riskimaatriksi kirjeldus ja otsus meetodika „Kemikaaliseaduse kohase planeeringute ja ehitusprojektide koostöölastamise otsuse tegemine“ alusel. Juhendmaterjal on leitav <https://www.rescue.ee/et/kemikaaliseaduse-32-juhendid>, riskihinnang peab vastama lisa 1 punkt 2 välja toodud nõuetele.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse koostöölastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Kastre Vallavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

((allkirjastatud digitaalselt)

Ats Tarto
ohutusjärelvalve büroo inspektor
Lõuna päästkeskus

+372 4354515
ats.tarto@paasteamet.ee