



TRANSPORDIAMET

Maarja Antson
Puurkaevumeistrid OÜ
maarja@puurkaevumeistrid.ee

Teie 19.02.2026

Meie 26.02.2026 nr 7.1-2/26/2901-2

**Lääne-Nigula valla Vidruka küla Sinilille
puurkaev**

Olete esitanud kooskõlastamiseks Lääne-Nigula vallas Vidruka külas Sinilille kinnistule (kat tunnus 44101:001:2002) kavandatava puurkaevu asukoha. Projekteeritud puurkaevu soovite rajada riigitee 16161 kaitsevööndisse km 5,74 ca 15 meetri kaugusele tee servast.

Rajatava puurkaevu asukoht on riigitee kaitsevööndis, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda vaid Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **kooskõlastame** kavandatava puurkaevu asukoha vastavalt Puurkaevumeistrid OÜ esitatud asendiplaanile, 15 m riigitee servast.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m³. Transpordiamet ei soovita puurkaevu rajamist riigitee kaitsevööndisse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak
juhataja
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: esitatud taotlus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee