

kaabli palgeldussügavus teemal:
 mulde all: 1,5 m;
 mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel: 1,2 m;
 mulde nõlvast kaugemal kui 1 m või kraavi põhjas: 1,0 m;
 ristumisel kraaviga, kraavi või muu vooluveekogu ning trubi põhjast: 1,0 m.

Kuuse
52001:004:0910

52001:005:2002

maas 3,34 km, kaitsevööndis
km 3,30-3,34

JK69780+LK231447 -
Olema solev

Lepametsa
44101:001:2378

PVC Ø110 750 Nl=2 m.

Kinine läbindamine l=16 r
PVC Ø110 1250 N l=16 m
Vt RV-1 joonisel JT3243-3

inbi tee
19

MPL444181
AI 4G50
|trass:kadoi|=60/66 m
JK69780 - LK238689

Uetoa
52001:004:0338

Avaneb planeeritava tee poole.
Maandus ja potentsiaaliühitlustus
ring 1 m ümber kapi.


Uuetoa
52001:004:0338

Haavametsa
44101:001:2376



Mõisametsa
44101:001:2377


Tingmärke

| | | |
|--|-----|--|
| | IIV | Projekteeritud MP maakabelliini 450 N kaitsetorus |
| | | Projekteeritud kinnine läbivõrkamine (1250 N kaitsetoru) |
| | | Puurimise alusest/lopu kaevik |
| | | Projekteeritud liitumiskapp |
| | | Olemasolevad jaotus- ja liitumiskapp |
| | | Olemasolevad maakabelliini kaitsetorus |
| | | Kinnistu piir |

| | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------|-----------|-----------|------------|
| Projekt | Tellijä | | | | | |
| Uusetoa kinnistu lülitumine elektrivõrguga Pasielpe küla Lääne-Nigula vald Lääne maakond | | | | | | |
|  LEONHARD WEISS E-posti esitonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikoode 12083348 LT10665798-0001 | Joonis | Joonise nr | | | | |
| | Asendiplaan | | | | | |
| | Projekteeris | Kaupo Maaten | 12.2025 | 5127053 | Mõõtkaava | M 1:500 |
| | Kontrollis | Aap Erik | | 5309 0199 | Staadium | Tööprojekt |
| | Projektiühit | | | | Keeli | Lehti |
| | | | | | EST | Lehti |
| | | | | | | 1 |

Ristmeväli RV-1. 0,4 kV maakaabelliini ristumine 16123 teega km 3,34



| | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------------|------------|-------|
| Projekt | | | | | | Tellija | | |
| Uuetoa kinnistu liitumine elektrivõrguga Paslepa küla Lääne-Nigula vald Lääne maakond | | | | | | Elektrilevi OÜ | | |
|  LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EL10665798-0001 | Joonis | | | Ristmeväli RV-1 | | Joonise nr | | |
| | | | | | | JT3243-3 | | |
| | Projekteeris | Kaupo Maaten | | 12.2025 | 5127053 | Mõõtkava | M 1:200 | |
| | Kontrollis | Aap Erik | | | 5309 0199 | Stadium | Tööprojekt | |
| | Projekti juht | | | | | Keel | Leht | Lehti |
| | | | | | | EST | 1 | 1 |