

Saatja: Triinu Mänd <Triinu.Mand@transpordiamet.ee>

Saadetud: 13.04.2023 13:40

Adressaat: MNT Teed <maantee@transpordiamet.ee>

Teema: FW: Sausti peakraavi REK 2021. Ehitusprojekt - Tagasiside 05.04.23

Manused: image002.png; Outlook-Kirjeldus_.jpg; ~WRD0004.jpg

Palun registreerida

Viimande Delta viit 7.1-2/23/5742-2

From: Taavi Kikkas <taavi.kikkas@kobras.ee>

Sent: Thursday, April 13, 2023 1:38 PM

To: Triinu Mänd <Triinu.Mand@transpordiamet.ee>


Subject: Vs: Sausti peakraavi REK 2021. Ehitusprojekt - Tagasiside 05.04.23

Tere!

Saadame vastavalt märkustele korrigeeritud töö nr 2023-013 „Sauti peakraavi REK 2021“. Ehitusprojekt uuesti kooskõlastamiseks.

Ehitusprojekti materjalid on alla laaditavad aadressilt:

[REK 2021. Ehitusprojekt V01](#)



[2023-013 Sausti peakraavi](#)

Lugupidamisega

Taavi Kikkas

Projekteerija

Kobras OÜ

Tel: 7300 311



Selles e-kirjas sisalduv teave (kaasa arvatud manused) on mõeldud ametialaseks kasutamiseks ning seda võivad kasutada vaid e-kirja adressaadid. E-kirjas sisalduvat teavet ei tohi ilma saatja selgelt väljendatud loata edasi saata ega mistahes viisil kõrvalistele isikutele avaldada. Juhul, kui Te olete saanud käesoleva e-kirja eksituse tõttu, teavitage sellest koheselt saatjat ning kustutage e-kiri oma arvutist.

Saatja: Triinu Mänd <Triinu.Mand@transpordiamet.ee>

Saadetud: kolmapäev, 5. aprill 2023 14:49

Adressaat: Taavi Kikkas <taavi.kikkas@kobras.ee>

Teema: RE: Sausti peakraavi REK 2021. Ehitusprojekt - Tagasiside 05.04.23

Teie 13.03.2023

Meie 05.04.2023 nr 7.1-2/23/5742-2

Taavi Kikkas

Kobras OÜ

taavi.kikkas@kobras.ee


Esitasite 13.03.2023 Transpordiametile kooskõlastamiseks Kobras OÜ töö nr 2023-013 „SAUSTI PEAKRAAVI REK 2021“.

Rekonstrueeritav eesvool ristub riigiteega nr 11 Tallinna ringtee km 16,692.

Transpordiamet on 01.11.2021 kirjaga nr 7.1-2/21/25212-2 kooskõlastanud märkustega Kiili vallas Sausti peakraavi rekonstrueerimise projekteerimistingimuste eelnõu.

Tutvunud esitatud materjalidega ja koondanud Transpordiameti sisemisel kooskõlastusringil tulnud märkused ei pea võimalikuks esitatud materjale kooskõlastada ning esitame informatsiooni, oma märkused ja ettepanekud materjalide täiendamiseks riigitee piirides (EhS § 99 lg 3):

1. Vastavalt Transpordiameti 01.11.2021 kirja nr 7.1-2/21/25212-2 punktile peab lahendus tagama 11 Tallinna ringtee kinnistutel (katastritunnused vastavalt 30401:001:2036 ja 30401:001:1954) olemasolevate settebasseinide töötamise. Täiendada projekti seletuskirja ning selgitada kuidas tagatakse rekonstrueerimistööde ajal ja tööde järgselt settebasseinide töötamine.
2. Projekti materjalides tuleb täpsustada riigitee aluse truubi andmeid (sh läbimõõt, pikkus ja pikilang). Projekti materjalide alusel on riigitee aluse truubi T2 läbimõõduks 1000mm pikilanguga 9-10 ‰ (seletuskirjas 9 ‰, pikiprofiilil 10 ‰). Transpordiameti arhiivis olevate teostusjooniste põhjal paigaldati riigitee alla 1200mm läbimõõduga truup, mille pikilang oli käesolevas Projektis märgitud ca 3x väiksem.
3. Pikiprofiili joonise alusel on näha, et riigitee truubi väljavoolul on eesvoolu põhja tekkinud süvend. Juhul, kui riigitee aluse truubi väljavoolul on voolukiirus liiga suur, kaaluda eesvoolu sängi kindlustamist.



Palume Projekti materjale korrigeerida vastavalt esitatud märkustele ning korrigeeritud materjalid esitada uuesti kooskõlastamiseks.

Lugupidamisega

Triinu Mänd

peaspetsialist

projekteerimise osakond

taristu kooskõlastuste üksus

+372 5830 3908

www.transpordiamet.ee

Valge 4 / 11413 Tallinn / Transpordiamet

From: Taavi Kikkas <taavi.kikkas@kobras.ee>

Sent: Monday, March 13, 2023 2:12 PM

To: info@transpordiamet.ee

Cc: Triinu.Mand@transpordiamet.ee

Subject: Sausti peakraavi REK 2021. Ehitusprojekt

Tere!

Saadan kooskõlastamiseks töö nr 2023-013 „Sauti peakraavi REK 2021“. Ehitusprojekt.

Ehitusprojekti materjalid on alla laaditavad aadressilt:

[REK 2021. Ehitusprojekt V01](#)

[2023-013 Sausti peakraavi](#)

Lugupidamisega

Taavi Kikkas

Projekteerija

Kobras OÜ

Tel: 7300 311



Selles e-kirjas sisalduv teave (kaasa arvatud manused) on mõeldud ametialaseks kasutamiseks ning seda võivad kasutada vaid e-kirja adressaadid. E-kirjas sisalduvat teavet ei tohi ilma saatja selgelt väljendatud loata edasi saata ega mistahes viisil kõrvalistele isikutele avaldada. Juhul, kui Te olete saanud käesoleva e-kirja eksituse tõttu, teavitage sellest koheselt saatjat ning kustutage e-kiri oma arvutist.