



Formaat: A2 (594x420mm)



Mhor: 1:500
Mver: 1:50

| KAEVU TÄHIS | Ol. ol. maakraan DN25 | Veesisend hüüsisstorus |
|--|---------------------------------------|------------------------|
| OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS) | 58.55 | 58.50 |
| PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS) | 58.55 | 58.50 |
| TORU KÕRGUS PEALT (m ABS) | 56.75 | 56.70 |
| TORU RAJAMISSÜGAVUS | 1.83 | 1.83 |
| LANG | 1/7 | 2.9m |
| TORU MATERJAL | PE De32 | - 2.9m |
| TORU ALUS | tiiv või peenkillustik fr | 4-16mm - 2.9m |
| KONSTRUEERIMISE MEETOD | avatud kaevik | - 2.9m |
| TORU TÜÜP | Projekteeritav veetoru V11 (kinnistu) | - 2.9m |
| VAHEKAUGUSED (m) | 2,9 | |
| SIRGESTATUD TRASSI PLAAN | | |




Mhor: 1:500
Mver: 1:50

| KAEVU TÄHIS | K-väljund OK-1 | |
|--|--|---------------|
| OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS) | 58.50 | 58.55 |
| PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS) | 58.50 | 58.55 |
| TORU KÕRGUS PEALT (m ABS) | 56.86 | 56.83 |
| TORU RAJAMISSÜGAVUS | 1.80 | 1.88 |
| LANG | 1/10 | 3.1m |
| TORU MATERJAL | PVC De160 | - 3.1m |
| TORU ALUS | tiiv või peenkillustik fr | 4-16mm - 3.1m |
| KONSTRUEERIMISE MEETOD | avatud kaevik | - 3.1m |
| TORU TÜÜP | Projekteeritav isevoolne kanalisatsioon (kinnistu) | - 3.1m |
| VAHEKAUGUSED (m) | 3,1 | |
| SIRGESTATUD TRASSI PLAAN | | |

MÄRKUSED:

- Asendiplaanilist joonist vt. VK-4-01.
- Ristuvate kommunikatsioonide kõrgused ja läbimõõdud on pikiprofiilile märgitud orienteeruvalt.

| | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|------------|----------|--|--|---------|---------|
| | | | | | | | | |
| Muudatus | | Muudatuse sisu | | | | | Teostas | Kuupäev |
| TÖÖ NR. | STAAD. | JOONISE NR. | VER. | MÕÖTKAVA | JOONISE NIMETUS | | | |
| 2502 | PP | VK-6-01 | v01 | - | Pikiprofiilid | | | |
| TÖÖ NIMETUS | | | | | | | | |
| Kinnistu veevarustus ja kanalisatsioon | | | | | | | | |
| AADRESS | | | | | <div>INSENERIBÜROO NUGIS oü</div> <div></div> <div>Reinu tee 31c, 71020 Viljandi tel: (+372) 5590 6542 e-post: info@ibnugis.ee veebileht: www.ibnugis.ee reg. nr. 14523977 MTR EEP004089, FPR000541</div> | | | |
| Posti tn 68 (79705:001:0970) | | | | | | | | |
| Mustla alevik, Viljandi vald, Viljandi maakond | | | | | | | | |
| JUHATAJA | Janek Nugis | | 14.02.2025 | | | | | |
| INSENER | Reigo Ritso | | 14.02.2025 | | | | | |
| KONTROLLIS | | | | | FAILINIMI 2502_pp_vk-6-01_v01_pikiprofiilid_2025-02-14.dwg | | | |