



8 PÕHIMATERJALIDE LOETELU

8.1 Kinnistu veetorustik

Jrk. nr.	Materjali / seadme nimetus	Tüüp	Mööd-ühik	Kogus	Märkus
1.	Ühendus maakraaniga liitumispunktis		kmpl	1	
2.	Märkekaabel	Isoleeritud vaskkaabel Ø2,5mm ²	m	5	
3.	Märkelint	Sinine PE lint kirjaga "VESI"	m	5	
4.	Kinnistu veetorustik	De32 PE PN 10	m	5	
5.	Hülsstoru		m	3	
6.	Veemöödusõlm	DN15	kmpl	1	

8.2 Kinnistu reoveekanaliseerimine

Jrk. nr.	Materjali / seadme nimetus	Tüüp	Mööd-ühik	Kogus	Märkus
7.	Isevooline reoveekanaliseerimine	PVC SN8 De160	m	5	
8.	Märkelint	PE lint kirjaga "KANALISEERIMINE"	m	5	

Märkused:

- Loetelus on toodud põhimaterjalid. Kui joonistel kujutatud tööde teostamiseks on vajalikud spetsifikatsioonis mittetoodud materjalid, kuuluvad need töövõtu sisse.
- Kaevetööde mahtusid pole spetsifikatsioonis eraldi välja toodud, kuna need olenevad suuresti valitud tehnoloogiast ning reaalistest oludest.
- Lisandub katete taastamine.