



- Kaabli vähim sügavus tugi- või kõrvallaantee katte ja mulde all 1,5 m. Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m (*Tänavavalgustuse kaablite paigaldamisel võib põhjendatud juhtudel kasutada sügavust 0,7 m*) ja teemaal, mulde nõlvast kaugemal kuni 1 m või kraavi/truubi põhjast 1,0 m.
- Tehnovõrgud **tuleb kogu teemaal ulatuses rajada kaitsetorus**. Kaitsetoru tugevus tee mulde all või ristumisel teega või kraaviga teemaal 1250N.

Ristumisel tehnovõrkudega tagada min. kujad:
0,2 m - soojustrass
0,2 m - veetoru ja kanalatsioon
0,2 m - sidetrass
0,3 m - gaasitrass
0,2 m - elektrikaablid

