N
W E
S

TINGMÄRGID
- Projekteeritud mastalajaam
- Projekteeritud keskpinge õhuliini mast
- Projekteeritud keskpinge õhuliini tugi
- 1W1 — 1W1 — Projekteeritud MP kaabelliin (1-kaabel)
- 2W1 — 2W1 — Projekteeritud MP kaabelliin (2-kaablit)
- Projekteeritud plasttorud kaablitele
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritud potentsiaalitasandus Ø 1m
- Projekteeritud maanduskontuur
- Madalpingeõhuliin
- Keskpingeõhuliin
- Katastripiir
- Likvideeritav seade, liin

Kangimäe
83604:002:2071

Türi metskond 36
83604:002:0190

15170 Parasi–Põikva–Rassi tee
83604:002:0162

Türi metskond 37
83604:002:0194

AJ27968
220
F1 M1
F2 M1
Eniste:(Türi)
F1 AMKA.3x70+95
F2 AMKA.3x50+70
2W1

-Kaablitrass F1 MPL452608 L=11m
AXPK4G50, L=23m
torus Ø110, 450N, L=11m.
-Kaablitrass F2 MPL452609 L=12m
AXPK4G50, L=24m
torus Ø110, 450N, L=12m.
- Kaasa maaduskiired RD10FT,
ühendada MP esimeste mastide maandustega
ja Eniste AJ maandusega roostevaba klemmiga
L=11m + 12m + 6m =29m

Olemasolev betoonist mast nr 220 ja tugi
asendada uue puidust masti ja toega.
Puitmast kl4, L=11m, KRE
Puittugi kl4, L=12m, KRE.
Toe kaugus mastist ca 5,0m.
Mastile ehitada mastalajaam 30kVA trafoga.
Kasutada olemasolevat Eniste AJ trafot.
Ehitada maanduspaigaldis R≤16Ω.

Türi: Metsa 10kV fider
Eniste HL
AS-35

Geodeetiline alusplaan (töö nr 3065-26), mõõdistatud 08.10.2026, koostaja Sirkel & Mall Geodeesia

Tellija: ELEKTRILEVI OÜ, 10135 TALLINN Veskiposti 2	Projekteeris	Sander Tiismaa		30.10.2026	5860 8691	ELEKTRILEVI OÜ, 10135 TALLINN Veskiposti 2, elektrilevi@elektrilevi.ee, Tel. +372 715 4230, Registrikood 11050857, TEL000343	Projekt: Eniste:(Türi) KTP alajaama asendamine mastalajaamaga, Türi metskond 37, Vilita küla, Türi vald, Järva maakond	Joonise nr: II2064-TP-EL-4-01	Staadium: Tööprojekt	
	Kontrollis								Mõõtkava: M 1 :250	
	Projektijuht						Joonis: AJ27968 ja 0,4kV maakaablite asendiplaan	Nimetus: Asendiplaan	Keel: EST	Leht: 1 / Lehti: 1