

Kopliaugu
33702:001:0136

Kopliaugu
33702:001:0137

TINGMÄRGID

- w1 --- PROJEKTEERITUD MP MAAKABEL KAITSETORUS
- PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP
- LIITUMISKILBI TEGELIK SUURUS
- PROJEKTEERITUD TARBIAJATU (450N)
- PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU 1250N
- PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU 450N
- OLEMASOLEV KANALISATSIOONI TRASS
- OLEMASOLEV MP ÕHULIIN
- KATASTRI PIIR
- MASTALAJAAM

Paigaldada kinnisel meetodil
min 1,5m sügavusele d110
1250N kaitsetorus. L=16m

Kaablikaevik

Paigaldada lahtisel meetodil
min 0,7m sügavusele d110
450N kaitsetorus. L=10m

MPL443929 AXP 4x50
trassi pikkus= 26m
Kaabli kogupikkus= 39m

Proj. soklil 1-kohaline liitumiskilp
LK238591, Nahkru.
pk 3x10A, P2P arvesti

Kaablikaevik

Tarbijakõri d50 450N L=2m

Nahkru
33702:001:0453


MÄRKUSED:

- KAABEL PAIGALDADA PLAANIL NÄIDATUD SÜGAVUSEL JA KAITSTA KOGU PIKKUSES KAITSETORUGA.
- PAIGALDADA SOKLILE 1-KOHALINE LIITUMISKILP LK238591, 3X10A, P2P ARVESTI.
- LK238591 TOIDE VÕTTA OTSE ALAJAAMA AJ KOPLIAUGU:(KOSE) UUEST FIIDRIST F3
- KILBID PAIGALDADA VASTAVALT TOOTJA JUHISTELE.
- TÖÖDE KÄIGUS RIKUTUD KATTED TAASTADA ENDISELE TASEMELE.

M 1:50
TAASTATAV HALJASALA

MURUKÜLV
KÄSVUPINN 15cm
TÄITEMATERJAL
(k=0,92; Kf≥0,5 m/ööp)
KESKLIIV 15cm
(k=0,92; Kf≥0,5 m/ööp)
OL. OLEV PINNAS

LAIUS VASTAVALT PLAANILE



MÄRKELINT
PROJEKTEERITUD
KAABEL

Tähis	Projekteerija	Kuupäev	Muudatuse kirjeldus
-------	---------------	---------	---------------------

KH ENERGIA Laki 13, 12915 Tallinn Tel. 659 8970 EL10303995-0001 info@khenergia.ee			Tellija Elektrilevi OÜ	Projekti nr. LC4451	
Kontrollis J.Puntussov	03.2026	Töö nimi Liitumine madalpingel - Nahkru, Palvere küla, Kose vald, Harju maakond		Joonise nr. EL-4-01	
Projekteeris T.R.Siitan	03.2026	Joonise nimi Asendiplaan		staadium TP	leht/lehti 1/1
Faili nimi LC4451_TP_EL-4-01_asendiplaan					Mõõtkava 1:250