



TERVISEAMET

TERVISEOHUTUSE HINNANG nr 9.3-1/24/7661-2

01.08.2024

Projekti nimetus RISTIKU PÕHIKOOLI AJUTINE MOODULHOONE, EHITUSPROJEKT
Aadress Harju maakond, Tallinna linn, Põhja-Tallinna linnaosa, Ristiku tn 69/1
Staadium Eelprojekt
Tellija nimetus ja aadress Tallinna Haridusamet, Harju maakond, Tallinn, Estonia pst 5a, 10143
Andmed projekteeirija kohta Arhitektuuribüroo Nafta OÜ, rg kood 10222546
Projekti saabumise kuupäev ja reg.nr 25.07.2024 nr 9.3-1/24/7661-1

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- Rahvatervise seadus
- Tarbijakaitseseadus
- Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele” (edaspidi määrus nr 84)
- Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“
- Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“
- Ettevõtlus- ja infotehnoloogiainistri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“
- EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017
- EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad
- EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest
- EVS 840:2023 Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes

Eelprojekti terviseohutuse hinnang:

Ajutise moodulhoone (Ristiku tn 69 /1, Tallinn) eelprojekt on läbi vaadatud järgmise tähelepanekuga:

- Dokumendi R0124_EP_AR-5-01_v01_Ristiku69-2-moodul-plaan_2024-07-21 kohaselt on ruumides M105, M107, M111 ja M113 loomuliku valguse suund õppekohale parempoolne. Määruse nr 84 § 13 lg 2 kohaselt tuleb võimaluse korral eelistada vasakpoolset loomuliku valguse suunda õppekohale.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Eva Puhm
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond

55943258

eva.puhm@terviseamet.ee

Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn
Paju 2, 50603 Tartu
Akadeemia 2, 80011 Pärnu
Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve

telefon +372 794 3500
e-post: info@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee

registrikood 70008799
KMKN EE101339803
EE891010220034796011
viitenumber 2800048574