



PÄÄSTEAMET

Liina Roosimägi
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
info@ttja.ee

Teie 11.02.2025 nr 16-7/22-12710-014

Meie 13.03.2025 nr 7.2-3.4/845-1

**Päästeameti arvamus Saaremaa
roheenergia OÜ Saare 3 ala hoonestusloa
taotlusele.**

Austatud Liina Roosimägi

Projekteerimises tuleb välja selgitada rannikureostuse võimalikkus ja tagada vajalik võimekus rannikureostuse likvideerimiseks. Kui tulevikus planeeritakse vesiniku tootmist, siis tuleb koostada Kemikaaliseaduse kohane riskianalüüs.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelevalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@paasteamet.ee