



PÄÄSTEAMET

Triinu Jürisaar  
Võru Vallavalitsus  
vald@voruvald.ee

Teie 06.05.2025 nr 7-1/1449

Meie 06.06.2025 nr 7.2-3.2/2702-1

### **Detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästekeskus kooskõlastamast Väimela alevikus Pärna tee 7 detailplaneeringut.

Asendiplaanil näidatud tuletõrje veevõtukoha asukoht ning juurdepääs selleni ei taga kustutusvee kättesaadavust. Määruse nr 10 järgi on ohutuks kauguseks 30 meetrit, et tagada päästetehnika ohutus. Tulekahju korral peab olema võimalik juurdepääs veevõtukohani ning veevõtukoha väljavõtt peab paiknema selliselt, et ka päästetehnika jääks minimaalselt 30 m kaugusele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Ats Tarto  
ohutusjärelvalve büroo inspektor  
Lõuna päästekeskus

+372 4354515  
ats.tarto@paasteamet.ee