



PÄÄSTEAMET

MTÜ Pärnu Kristlik Erakool
pkarakool@gmail.com

06.06.2024 nr 7.2-2.4/3617-1

Tõend

27.05.2024 teostas Päästeamet paikvaatluse aadressil Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Karja tn 6, mille käigus tuvastati puudusi, mis ei takista erakooli tegevust, kui need nõuded täidetakse.

Väljastame tõendi järgmiste tingimustega:

- 15.08 2024 on rajatud teine evakuatsioonipääs. Praegu on renditaval pinnal üks evakuatsiooniväljapääs ja teine nõuetekohane evakuatsioonipääs puudub. Hetkel on selle hooneosas olukord, kus juhul, kui põhiväljapääsu (evakuatsioonitrepikoda ja seal pool osas asuvaid ruume) ei saa kasutada tulekahju või muu õnnetuse korral, siis ei ole inimestel sellest hooneosast võimalik ohutult välja pääseda. Kuna seda hooneosa soovib kasutada rohkem kui 10 last, siis ei ole akende kasutamine täiendavaks väljapääsemiseks sobilik lahendus. Evakuatsioonipääsud peavad asuma hajutatult. MTÜ Pärnu Kristlik Erakool on saatnud kinnistukirja, et hoone omanik lubab nõuetele vastava teise evakuatsioonipääsu rajada.
- 15.08.2024 on tähistatud nõ õppeklassides, kus puudus evakuatsioonivalgustus, väljapääs ruumist evakuatsioonimärgiga (valguspeegeldav)
- 2024 aasta septembrikuus uuendatakse vastavalt muudatustele tulekahju korral tegutsemise plaan ja evakuatsiooniskeemid ning viiakse läbi hoones tulekahju korral tegutsemise õppus.

Päästeamet teostab uue paikvaatluse kontrollimaks tingimuste täitmist pärast uue õppeaasta algust, eeldatavalt käesoleva aasta septembrikuu teises pooles.

Tõend on esitamiseks vastavale ametkonnale.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Aveli Eeskivi

ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Lääne päästkeskus

5886 1806

aveli.eeskivi@rescue.ee

Lääne päästkeskus / A. H. Tammsaare pst 61 | 80042 Pärnu / laane@rescue.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585