



PÄÄSTEAMET

Raul Juur
EOKK OÜ
raul@eokk.ee

Teie 30.06.2026 nr

Meie 30.06.2026 nr 7.2-2.2/4612-2

Teavitust

Kuivati hoone (EHR kood: 113009207) aadressiga Kallastekuivati, Kallaste küla, Rõuge vald, Võru maakond ei ole tuleohutusülevaatuse kohuslane kuna hoone netopind on 373 m².

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Madis Pintson

Tuleohutuskontrolli tiimi peainspektor

Lõuna päästkeskus

+372 7998602

madis.pintson@paasteamet.ee