

Vlad Romanjuk
Projekteerija
Hepta Group Energy OÜ
vlad.romanjuk@hepta.ee

Teie 20.12.2023 e-kiri

Meie 18.01.2024 nr 3-1.1/2023/7882

Kooskõlastus

Esitasite Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) kooskõlastamiseks riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga-Pärnu lõigu elektrivõrgu rekonstrueerimise projekti, millega hõlmatakse Surju metskond 48 kinnistut (80901:001:0272).

Esitatud materjalidest selgub, et Surju metskond 48 kinnistule rajatakse keskpinge maakaabelliin 1W2 ja jätkumuhv.

RMK kooskõlastab projekti tingimusel, et Surju metskond 48 kinnistule rajatakse maakaabel kaitsetorus ja minimaalselt 1m sügavusele.

Raadamise vajadusel projekti raames tuleb saata avaldus koos raadamist vajava ala plaaniga .dwg formaadis failina (koordinaatide süsteem L-EST97) RMK Edela regioonile edela.regioon@rmk.ee raieks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks ja raadamise lepingu sõlmimiseks. Raieala piirid peavad olema looduses tähistatud taotleja poolt.

Täiendavalt teatame, et elektripaigaldise omanikul on kohustus sõlmida RMK-ga leping elektripaigaldise ehitamiseks ja omamiseks vastavalt õigusaktides sätestatud korras. Sellekohane avaldus tuleb esitada RMK maakasutusõiguse spetsialist Urve Jõgi'le (urve.jogi@rmk.ee).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Aliis Kevvai
Vändra metsaülem

5303 1010 vandra@rmk.ee