Haljastuse taastamine teemaal



MÄRKUSED:

1. Tööde teostamisel lähtuda majandus- ja taristuminister 03.08 2015.a. määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded"
2. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, standarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
4. Täitepinnas liivpinnaste puhul nõutav tihendustegur 0,98.
5. Murukatte taastamisel peab kasvumulla huumuse sisaldus olema vähemalt 5%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (ph 6,5-7,0). Ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid ning peab olema tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee loike.
6. Pealiskatted ehitada vastavalt katete ristlõike joonisele.
7. Katendite ehitusel arvestada olemasolevate kõrgustega.

KAEVEPINDADE TAASTAMISTÖÖDE MAHUD:

1. Haljastuse taastamine 339 m²

Märkused: Plaan on mõõdistatud L-EST 97 süsteemis.
Kõrgused EH2000 süsteemis.

85603:001:0080 Hannula — Kinnistu nr., aadress
Kinnistu piir (L-EST 97 koordinaatide süsteemis)
Kinnistu piir (plaani või kaardi alusel)
Kinnistu piir (aerofotogeoteetiline)

A&O MAAMÕÕDUBÜROO OÜ			Põlva Aasa 6 Tel. 799 47 69
Maa-ala plaan			Töö nr.52/24 M 1:500
Objekti asukoht	Põlvamaa Kanepi vald Põlva vald Karilatsi küla		Tegevuslitsentsid 179 MA , Geodeet nr.176620
Tellija	Leonhard Weiss OÜ		
Töö täitja	Melii Liht		27.03.2024.a.
Juhataja	August Parts		27.03.2024.a.

Projekteritud 1-kohaline liitumiskilp LK228216 paigaldada
Kassi kinnistule vähemalt 4 m kaugusele sissesõidumeest.
Ehitada tarbijale kaitsetoru, L= 2 m ning maandus ja pot. ring.
Tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust lähistav joon peab jääma kilpi vahetult ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele.

LK228216

Kassi kinnistul on lubatud puid vajadusel maha võtta.

Haljastuse taastamine 91 m².

Ristumisel ojaga paigaldada kaabel kinnisel meetodil
1 m sügavusele kraavi põhjast 1250N Ø110 kaitsetorusse, trass=13 m.

87202:001:0017 Kassi

87202:001:0621 18115 Vooreküla-Puskaru tee

MPL424588
M1 - LK228216
AXPK4G120, trass=418 m, L=441 m.
Kaabel paigaldada Transpordiameti maal 1 m kaugusele olemasolevast sidetrassist, 1 m sügavusele 750N Ø110 kaitsetorusse.

Kassi 87202:001:0017

Haljastuse taastamine 184 m².

87202:001:0112 Tsirgu

Ettevaatust! MTÜ Eesti Andmesidevõrk sidetrass.
Hoida vahekaugust 1 m.

betooni tükid

hunnik

Haljastuse taastamine 4 m².

Tsirgu 87202:001:0112

Ettevaatust! Ristumine MTÜ Eesti Andmesidevõrk sidetrassiga.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust - orienteeruv sügavus 1,1-1,24 m.
Kinnisel meetodil hoida püstvahekaugust min 0,5.

Transpordiameti maal paigaldada kaabel 1 m sügavusele, 750N Ø110 kaitsetorusse.

Ristumisel teega paigaldada kaabel kinnisel meetodil
1,5 m sügavusele 1250N Ø110 kaitsetorusse, trass=28 m.
Kraavi põhjast paigaldada kaabel min 1m sügavusele.

noored kuused istutatud
18115 Vooreküla-Puskaru tee
35402:002:1461

35402:002:0483 Samometsa

35402:002:0106 Kährimetsa

87202:001:0111 Jutu

Teostada puude ja võsaraie ca 97m².
Raiutud puud ja võsa utiliseerida.
Mitte jätta objektile!

Suur mänd, kask ja kuusk alles jätta.

62201:001:1951 Uibo

metalltorust piirimärk

Haljastuse taastamine 60 m².

Ettevaatust! Täpsustada reoveemahuti asukoht.

maa-alune reovee mahuti, maaluse osa kuju pole võimalik määrata

28401:001:1013 Tsirgu

Jutu 87202:001:0111

18115 Vooreküla-Puskaru tee 87202:001:0621

Asf

6447350
672000
6447250
671950
6447150
672000

TINGMÄRGID:

- Projekteeritud liitumiskilp
- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kinnisel meetodil
- Olemasolev 10 kV õhuliin
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- s — Olemasolev sidetrass
- Puude ja võsaraie
- Haljastuse taastamine
- Katastripiir

Projekt	Kassi kinnistu elektriliitumine. Karilatsi küla, Põlva vald, Põlva maakond				Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaan			Joonise nr	LC1092_TP_EL-4-01	
Projekteeris	Raido Rebane		01.04.2024	+372 5699 8445	Mõõtkava	M 1: 500	
Kontrollis	Andres Mee		01.04.2024	+372 511 9005	Staadium	Tööprojekt	
Projektijuht					Keel	Leht	Lehti
					EST	1	1

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EE101756486