



TERVISEAMET

Kerli Murd
Tabivere Lasteaed Rõõmula
lasteaed@tabivere.ee
Tuuliku tn 11
49127, Tabivere alevik, Tartu vald, Tartu
maakond

Teie 29.09.2024 nr 12.5-1/24/577-4

Meie 01.11.2024 nr 12.5-1/24/577-5

Teade riikliku järelevaevemenetluse lõpetamisest

Lugupeetud Kerli Murd

Terviseameti (edaspidi amet) Lõuna regionaalosakonna vaneminspektor Liis Kukk teostas 24.04.2024 Tabivere Lasteaed Rõõmula (75034927) paikvaatluse ning koostas riikliku järelevaevemenetluse menetlustoimingu protokoll (nr 12.5-1/24/577-1). Riiklik järelevaevemenetlus viidi läbi rahvatervise seaduse § 15 lg 1, korrakaitse seaduse § 24 lg 1 ning ameti koostatud ohuprognoosi alusel. Menetluse käigus kontrolliti Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määruse nr 131 „Tervisekaitse nõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ kehtestatud nõuete täitmist.

Menetlustoimingu käigus selgus, et lasteasutuses on rekonstrueeritud ventilatsioonisüsteemid, kuid puudusid tehnoseadmete müratasemete mõõdistused. Tabivere Lasteaed Rõõmula direktor edastas 15.08.2024 müraprotokoll, millest selgus, et osades rühmaruumides ventilatsiooni tehnoseadmete müratasemed ületasid lubatud norme.

Direktor edastas 29.10.2024 täiendavad tehnoseadmete müratasemete mõõteprotokoll (23.10.2024, Mõõdistusmehed OÜ (EAK nr L307), müraprotokoll nr. 24-149). Mõõteprotokollis esitatud tasemed vastavad sotsiaalministri 04.03.2024 määruse nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ ja aluseks võetud standardi EVS 906:2018 „Mitteeluhoonete ventilatsioon“ lubatud müratasemetega.

Otsus: Amet lõpetab riikliku järelevaevemenetluse Tabivere Lasteaed Rõõmula.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liis Kukk
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Liis Kukk
+372 5593 7141 liis.kukk@terviseamet.ee