

E-SERVICE AS
Helina Turja
helina.turja@eservice.ee

Teie 15.02.2024

Meie 27.02.2024 nr 3-1.1/2024/962

RMK tingimused elektripaigaldise Kohila-Adila 10kv fiidri rekonstrueerimine (töö nr 23_3619, projekti kood IP6010) kooskõlastamiseks

Austatud Helina Turja

Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskusele taotluse elektripaigaldise Kohila-Adila 10kv fiidri rekonstrueerimine (töö nr 23_3619, projekti kood IP6010) kooskõlastamiseks RMK haldusala kinnisasjal Vardi metskond 77 katastritunnusega 31701:001:2471.

RMK on tutvunud esitatud materjalidega.

RMK tingimused projektile on järgmised.

Projekteeritud maakaabel peab võimaldama sellel puude ladustamist ja täislastis koormatraktoriga liikumist. Seega, kaabel peab olema kogu ulatuses kaitsetorus ja meie hinnangul vähemalt 1,0 (soovitavalt 1,2) meetri sügavusel.

Kaabli võib paigaldada kuni 1 m kaugusele katastriüksuse piirist.

Tööde käigus tekkivad pinnasekahjustused tuleb taastada.

Elektripaigaldise omanikul on kohustus sõlmida RMK-ga leping elektripaigaldise ehitamiseks ja omamiseks vastavalt õigusaktides sätestatud korras. Sellekohane avaldus tuleb esitada RMK maakasutusõiguse spetsialist Urve Jõgi'le (urve.jogi@rmk.ee).

Sealjuures võtab elektripaigaldise omanik lepinguga kohustuse, mitte teha kinnisasja valdajale edaspidi mistahes takistusi metsamajanduslike tööde teostamiseks, samuti ei nõuta kinnisasja valdajalt igakordset kooskõlastust tööde teostamiseks ja metsamaterjali ladustamiseks elektripaigaldise kaitsevööndis, välja arvatud kaevetööd sügavusega üle 30 cm.

Metsamaa raadamisest saadud puit kuulub RMK-le.

Kasvavate puude raie vajadusel tuleb pöörduda RMK Edela regiooni poole, raieks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks ja raie tööde korraldamiseks, vähemalt kaks kuud enne ehitustöödega alustamist. Raadamise vajadusel käesoleva projekti raames tuleb saata avaldus koos raadamist vajava ala dwg. formaadis failiga (koordinaatide süsteem L-EST97) RMK Edela regioonile edela.region@rmk.ee raieks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks ja raadamise lepingu sõlmimiseks. Raieala piirid peavad olema looduses tähistatud taotleja poolt.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Emberg
RMK Raplamaa metsaülem