

Edasi vt.  
Leht 18

Proj. 10 KV maakaabel:  
KPL218960; AL 3x240 mm<sup>2</sup>  
(AJ13917 - MAJ "Päinurme")  
L= 2222/2260 m (trass/kaabel)

MNT 15162  
KM 12,80

15162 Koigi-Päinurme tee  
32502:002:1703

PEØ160; 750N; L= 15 m  
- sügevusel >1,0 m (maapinnast)

NBI Mahasõduriteega  
ristumine. Teekate taastada.

Dem. mast  
28 (puif)  
+ RB jalalad

Dem. mast  
29 (puif)  
+ RB jalalad  
+ tõrmmits

Dem. mast  
30 (puif)

Dem. mast  
31 (puif)  
+ RB jalalad


Dem. mast  
32 (puif)  
+ RB jalalad

Maaparandus.  
Farmi 2.

Dem: 0,4 KV õhulin  
AMKA 70; L= 997 m (trass)  
Mast 7 - mast 45

Neori  
32502:002:0107

Maantee teekaitsevöönd



Keerupilt  
32501:001:0239

Projekt: Tammiku kinnistu tarbija muutmise mikrotootjaks koos kaasneva investeringuga  
Udeva, Pättsavere, Lähvere ja Päinurme küla, Järva vald, Järva maakond

Tellijä: Enefit Connect OÜ

Joonis: Asendiplaan

Joonise nr: LR8234-1

Projektkoostöö: Mikko Reiter

Mõõtkava: 1:500

Kontrollis: Aro Kivisid

Lehti: 19

Staadium: Tööprojekt

Lehti: 22

DRAFTIT

DRAFTIT OÜ  
Pääs: 1421335  
Kesklinna 3, 04112 Tapa  
Eesti