

From: "Jürgen Kusmin" <jurgen.kusmin@rmk.ee>
Sent: 12/10/2025 10:55:23 AM
To: "Indrek Moisa" <Indrek.Moisa@elektrilevi.ee>
Cc:
Subject: RE: Kooskõlastamine - Iisaku metskond 32 kinnistu

Tere!

Masti 51 toe osas kooskõlastame. Lisaks infoks, et masti 49 alune maa on meil rendil, seega võimalikud tööd seal palun kooskõlastada Margus Pärnaga (5387 7051, pn.margus@gmail.com). Kas Iisaku metskond 74 kinnistuni tööd ei ulatu?

Lugupidamisega,

Jürgen Kusmin

Planeeringute spetsialist
Kinnisvaraosakond
Riigimetsa Majandamise Keskus
+ 372 505 3387
jyrgen.kusmin@rmk.ee
www.rmk.ee



From: Indrek Moisa <Indrek.Moisa@elektrilevi.ee>
Sent: Wednesday, December 3, 2025 2:11 PM
To: Jürgen Kusmin <jurgen.kusmin@rmk.ee>
Subject: Kooskõlastamine - Iisaku metskond 32 kinnistu

Lugupeetud Jürgen Kusmin

Olen projekteerimas Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Rannapungerja ja Kuru külade vahelise keskpinge õhuliini remonti ja juhtme asendamist. Õhuliini ja selle mastide asukoht projekti käigus ei muutu, kuid uue, suurema läbimõõduga ning seetõttu raskema juhtme kasutamine tingib vajaduse õhuliini täiendavaks toestamiseks. Projekti 2. etappi kuuluva Jõhvi-Tartu-Valga maantee ristuva õhuliini nõuetekohaseks toestamiseks on vajalik lisada Kauksi külas RMK-le kuuluval Iisaku metskond 32 kinnistul (22401:004:0480) asuvale mastile nr 51 mastitugi.

Saadan Teile ülevaatamiseks ja kooskõlastamiseks projekti asendiplaani. Projekteeritud lahenduse kohaselt olemasolev puitmast säilitatakse ning lisatakse selle maanteest kaugemale jäävale küljele uus mastitugi. Tugi paigaldatakse õhuliini sihis. Olen oma kirjale lisanud ka foto kõnealusest mastist.

Kui joonisel näidatud lahendus Teile sobib, siis piisab kooskõlastamiseks emaili teel saadetud vabas vormis nõusolekust. Kuna antud õhuliinil on juba olemas kaitsevöönd ning lisatavad mastitoad jäävad selle sisse, siis pole uut maalepingut tarvis sõlmida

Lugupidamisega,
Indrek Moisa
Projekteerija

Elektrilevi OÜ
+372 5886 2582 | Indrek.Moisa@elektrilevi.ee
Veskiposti 2, 10138 Tallinn | elektrilevi.ee

