



PÄÄSTEAMET



Siseministeerium
info@siseministeerium.ee

Teie: 03.04.2018 nr 1-7/100-1

Meie: 16.04.2018 nr 2-2/6787-2

**Elutähtsa teenuste kirjeldus ja
toimepidevuse nõuded elektriga
varustamise tagamisel“, „Elutähtsa
teenuse kirjeldus ja toimepidevuse
nõuded maagaasiga varustamise
tagamisel“, „Elutähtsa teenuse kirjeldus
ja toimepidevuse nõuded vedelkütusega
varustamise tagamisel" eelnõule
ettepanekute esitamine**

Esitame teile tähelepanekud kooskõlastamisele saadetud eelnõudele. Nendime, et määruste eelnõudes sätestatud nõuded on tegelikult väga üldised ja seletuskirjad kordavad määruse tekste, mitte ei tõlgenda sätteid. Seletuskirjades puuduvad põhjendused ja argumentatsioon ning nende rakendamisest hädaolukorra lahendamisel.

1. Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded vedelkütusega varustamise tagamisel

- a. Eelnõu § 4 lõige 1 sätestab vedelkütuse müüjale kohustuse varustada autonoomse elektritoitega üks tankla vähemalt kolmes maakonnas, millest üks on Tallinnas või Harjumaal.

Päästeamet teeb ettepaneku täiendada määruse sõnastust ja määratlada autonoomse elektritoitega tanklate asukohtadena Saaremaa ja Hiiumaa. Teadaolevalt on vedelkütusega varustatus (tanklate arv) saartel madalam kui mandril ja võib osutada kitsaskohaks kriiside lahendamisel. Hädaolukorras peab elutähtsa teenuse jätkumine olema võimalik igale tarbijale.

Ühiskond sõltub üha keerukamatel tehnoloogilistel lahendustel põhinevatest ja omavahel sõltuvuses olevatest elutähtsatest teenustest. Tuleb arvestada, et samal ajal võib esineda hädaolukordi, mille lahendamiseks kasutatakse samu vahendeid ja/või varusi.

Siseturvalisuse arengukava on juhtinud tähelepanu, et ulatuslike elutähtsate teenuste katkestuse korral on elutähtsa teenuse osutajatel võimekus tagada teenust piiratud mahus ja pigem pealinna piires. Ulatuslike elutähtsate teenuste katkestuse korral puuduvad riiklikud suunised, mis piirkondades või objektidele tuleb teenuseid taastada eelisjärjekorras.

Seega leiame, et tuleks konkreetsemalt määratleda autonoomse elektritoitega tanklate asukohad, mitte jätta vedelkütuse müüjale otsustusõigus tankla asukohtade määratlemiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kuno Tammearu
peadirektor

Kätlin Madis
+372 6282028
katlin.madis@rescue.ee