



Vlad Romanjuk <vlad.romanjuk@hepta.ee>

Elektrivõrgu ümberehitus, riigitee 52 Viljandi-Rõngu tee

10 messages

Vlad Romanjuk <vlad.romanjuk@hepta.ee>
To: Ott Joala <Ott.Joala@transpordiamet.ee>

Mon, May 5, 2025 at 3:20 PM

Tere!

Hepta Group Energy OÜ koostab elektrivõrgu ümberehituse tööprojekti seoses riigitee 52 Viljandi-Rõngu tee rekonstrueerimisega.

Olen koostanud põhiprojekti ja LÜ alusel uue asendiplaani ning edastan selle teile üle vaatamiseks. Teavitan, et võrreldes põhiprojektiga on projektis tehtud järgmised muudatused:

1. PK 328+25, mast M13 on nihutatud ca 2m olemasoleva õhuliini trassile.
2. PK 373+00, mast M36 on nihutatud ca 2.5m mahaõidu suunas.

Ülejäänud rajatiste paigutus on jäänud samaks.

Plaanidega saab tutvuda lingil:

https://heptaairborne-my.sharepoint.com/:f/g/personal/sander_kulp_hepta_ee/Equv9alHoOVROj62zOam6TUEByCb19GxxUeXhGMtNiOaOfg?e=isa3p5

--

Lugupidamisega

Vlad Romanjuk

Electrical Designer | Projekteerija

+372 5576433



Ott Joala <Ott.Joala@transpordiamet.ee>
To: Vlad Romanjuk <vlad.romanjuk@hepta.ee>

Mon, May 5, 2025 at 3:25 PM

Tere

Kas järelevalvele sai ka saadetud? Kas Ehitajaga on lahendus kooskõlastatud? Miks lahendust korrigeeritud on?

Parimate soovidega

Ott Joala

Ehituse üksuse projektijuht

Lääne osakond

+372 55 583 873

www.transpordiamet.ee

[Quoted text hidden]

Kiri on saadetud väljastpoolt valitsemisala. Ärge avage kirjaga kaasa tulnud linke või manuseid enne, kui olete saatja õigsuses ja sisu turvalisuses kindel.

Vlad Romanjuk <vlad.romanjuk@hepta.ee>
To: Ott Joala <Ott.Joala@transpordiamet.ee>

Tue, May 6, 2025 at 9:31 AM

Tere!

PK 328+25, masti M13 asukoha muutmisel peaks ära jääma vajadus sõlmida maaleping Varese kinnistu omanikuga, Liin, mis jätkub masti M14 suunas, jääb senisele trassile.

PK 373+00, masti M36 nihutamisega kaob ära vajadus kahe lepingute sõlmimisele, kuna liin Lohu ja 52 Viljandi Rõngu tee kinnistutel jääb senisele trassile.

Muudatused ei too kaasa täiendavaid kulusid ehitusele.

Hetkel puuduvad meil selle objekti järelevalve ja ehitaja kontaktandmed. Olen väga tänulik, kui saaksite need kontaktid edastata.

--

Lugupidamisega

Vlad Romanjuk

Electrical Designer | Projekteerija

+372 5576433



[Quoted text hidden]

Ott Joala <Ott.Joala@transpordiamet.ee>
To: Vlad Romanjuk <vlad.romanjuk@hepta.ee>
Cc: Riho Tahker <Riho.Tahker@trev2.ee>, Mihkel Kask <mihkel@mk3.ee>

Tue, May 6, 2025 at 10:24 AM

Tere, Vlad

Mulle isiklikult lahendused sobivad.

NB! M13 ja M36 mastid asusid ka originaalprojektis TRAM ostetaval maal, aga ka Sinu tänane lahendus ok.

Töövõtja esindaja on Riho Tahker, ja omanikujärelevalve Mihkel Kask -> mõlemad lisatud Cc-sse.

Riho, Mihkel, kas Hepta poolt projekteeritud lahendused on ok?

Vlad -> kas lahendus on sobiv ka ELV-le?

[Quoted text hidden]

Riho Tahker <Riho.Tahker@trev2.ee>

Tue, May 6, 2025 at 1:31 PM

To: Ott Joala <Ott.Joala@transpordiamet.ee>, Vlad Romanjuk <vlad.romanjuk@hepta.ee>, Mihkel Kask <mihkel@mk3.ee>

Tere

Meie poolt OK

Lugupidamisega

Riho Tahker | Projektijuht | AS TREV-2 Grupp | Mäealuse tn 2/4, Tallinn, Harju maakond, 12618| <http://www.trev2.ee/>

Mobiil +372 5380 4929 | riho.tahker@trev2.ee

Kestvad, säästlikud ja nutikad lahendused!



[Quoted text hidden]

Mihkel Kask <mihkel@mk3.ee>

Tue, May 6, 2025 at 3:40 PM

To: Riho Tahker <Riho.Tahker@trev2.ee>

Cc: Ott Joala <Ott.Joala@transpordiamet.ee>, Vlad Romanjuk <vlad.romanjuk@hepta.ee>

Tere

Minul ka märkused puuduvad.

M.

[Quoted text hidden]

Vlad Romanjuk <vlad.romanjuk@hepta.ee>

Tue, May 6, 2025 at 3:50 PM

To: Mihkel Kask <mihkel@mk3.ee>

Cc: Riho Tahker <Riho.Tahker@trev2.ee>, Ott Joala <Ott.Joala@transpordiamet.ee>

Tere!

Kui EPP keskkonnas tekib kolmepoolne projekteerimistellimus, edastan plaanid kuraatorile ja uurin, kas lahendus on sobiv. Hetkel ei ole veel teada, kes määratakse tellimuse kuraatoriks.

--

Lugupidamisega

Vlad Romanjuk

Electrical Designer | Projekteerija

+372 5576433



[Quoted text hidden]

Ott Joala <Ott.Joala@transpordiamet.ee>

To: Vlad Romanjuk <vlad.romanjuk@hepta.ee>, Mihkel Kask <mihkel@mk3.ee>

Cc: Riho Tahker <Riho.Tahker@trev2.ee>

Tue, May 6, 2025 at 4:00 PM

Tere

Hetkel allkirjastame koostöölepet.

Kas Sa äkki mõtled Martin Taburit?

10. Tellija, Töövõtja, Võrguettevõtja ja Alltöövõtja kontaktisikud Koostöölepingu täitmisel

Tellija kontaktisik

Nimi	Ott Joala
telefon	+372 5558 3873
e-post	Ott.Joala@transpordiamet.ee

Töövõtja kontaktisik

Nimi	Riho Tahker
telefon	+372 5380 4929
e-post	Riho.Tahker@trev2.ee

Alltöövõtja kontaktisik

Nimi	Sander Kulp
telefon	+372 5304 6046
e-post	Sander.Kulp@hepta.ee

Võrguettevõtja kontaktisik

Nimi	Martin Tabur
telefon	+372 5350 2597
e-post	Martin.Tabur@elektrilevi.ee

Ott

[Quoted text hidden]

Ott Joala <Ott.Joala@transpordiamet.ee>

Wed, May 7, 2025 at 3:24 PM

To: Vlad Romanjuk <vlad.romanjuk@hepta.ee>, Mihkel Kask <mihkel@mk3.ee>

Cc: Riho Tahker <Riho.Tahker@trev2.ee>

Tere, Vlad

Teadmiseks - Manuses allkirjastatud kolmepoolne koostöölepe.

Parimate soovidega

Ott Joala

Ehituse üksuse projektijuht

Lääne osakond

+372 55 583 873