## TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Olemasolev 0,4 kV maakaabelliin
- Olemasolev KP maakaabelliin
- Olemasolev veetoru
- Olemasolevkanalisatsioonitoru

Varem proj. nr LC0431, IP6800

- 1W1 Proj. 0,4 kV maakaabel
- 1W2 Proj. KP maakaabel
- Proj. kilbid
- Proj. alajaam

Proj. seadmed LC2379

- 1W1 Proj. 0,4 kV maakaabel
- 1W2 Proj. KP maakaabel
- Proj. kaitsetoru
- Proj. liitumis- ja jaotuskilp
- Proj. maanduspaigaldis
- Proj. alajaam

2-kohaline LK218270
Teeninduskülg tänava poole
Kõrgusmärk 59,900 m
Reservtorud D50 L=2x2 m (trass)

1-kohaline LK218271
Teeninduskülg tänava poole
Kõrgusmärk 60,15 m
Reservtorud D50 L=2 m (trass

JK65089 - LK218270
MPL403353 AXPK 4G50
L=12 m (trass)/17 m
Kaitsetoru D110 (750 N)
L=12 m (trass)/15 m

JK65089 - LK218271
MPL403355 AXPK 4G50
L=42 m (trass)/47 m
Kaitsetoru D110 (750 N)
L=42 m (trass)/46 m

JK65089 + 2-kohaline LK218269
Teeninduskülg tänava poole
Kõrgusmärk 60,00 m
Reservtorud D50 L=2x2 m (trass)

2-kohaline LK218268
Teeninduskülg tänava poole
Kõrgusmärk 60,00 m
Reservtorud D50 L=2x2 m (trass)

JK65088 - LK218268
MPL403349 AXPK 4G50
L=12 m (trass)/17 m
Kaitsetoru D110 (750 N)
L=12 m (trass)/15 m

JK65088 - JK65089
MPL403352 AXPK 4G240
L=81 m (trass)/86 m
Kaitsetoru D110 (750 N)
L=81 m (trass)/85 m

JK65088 + 2-kohaline LK218267
Teeninduskülg tänava poole
Kõrgusmärk 60,20 m
Reservtorud D50 L=2x2 m (trass)

2-kohaline LK218266
Teeninduskülg tänava poole
Kõrgusmärk 60,40 m
Reservtorud D50 L=2x2 m (trass)

JK65088 - LK218266
MPL403350 AXPK 4G50
L=90 m (trass)/97 m
Kaitsetoru D110 (750 N)
L=90 m (trass)/96 m

JK65087 - JK65088
MPL403346 AXPK 4G240
L=134 m (trass)/142 m
Kaitsetoru D110 (750 N)
L=134 m (trass)/141 m

2-kohaline LK218264
Teeninduskülg tänava poole
Kõrgusmärk 60,50 m
Reservtorud D50 L=2x2 m (trass)

JK67433
LK226285
PK 2x3x20A
Rukkilille tn 14/16

LPxx

52801:001:1273 Heinla tn 20
52801:001:1274 Heinla tn 22
52801:001:1275 Heinla tn 18
52801:001:1271 Heinla tn 16
52801:001:1270 Heinla tn 14
52801:001:1286 Heinla tänav
52801:001:1269 Heinla tn 12
52801:001:1268 Heinla tn 10
52801:001:1267 Heinla tn 8
52801:001:1284 Heinla tn 21
52801:001:1283 Heinla tn 19
52801:001:1282 Heinla tn 17
52801:001:1280 Heinla tn 15
52801:001:1281 Heinla tn 13
52801:001:1462 Rukkilille tn 18
52801:001:1461 Rukkilille tn 16
52801:001:1472 Rukkilille tänav L8
52801:001:1460 Rukkilille tn 14
52801:001:1451 Rukkilille tn 5
52801:001:1458 Rukkilille tn 12

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tellija: elektrilevi / enersense | | Aadress: Lootuse tn 6 Õssu küla Kambja vald Tartumaa 61713 | Kuupäev: 23.12.2024 |
| | | Reg nr: 11445550 | Töö nr: LC2379 |
| Töö nimetus: | Heinla tänava detailplaneeringu ala liitumine elektrivõrguga, Nõo alevik, Nõo vald. | Telefon: 5918 9813 | Joonise nr: AA-4-03 |
| | | e-mail: siim.holtsmann@enersense.com | Mõõtkava: 1:500 |
| Joonise nimetus: | ASENDIPLAAN | Projekteerija: Siim Holtsmann | Muudatus: Ver 1 |
| | | Kontrollija: Siim Holtsmann | |

Filename: LC2379_TP_AA-4-01_Asendiplaanid.dwg Plotted: Monday, 23 December 2024 14:49:58 Plot Device: A2Landscape.pc5 Plotted by: Holtsmann Siim