



PÄÄSTEAMET

Kaido Koppel
Pärnu Linnavalitsus
linnaalitsus@parnu.ee

Teie 28.06.2024 nr 8-4/7647/2024-11

Meie 11.07.2024 nr 7.2-3.4/1019-4

**Paikuse Jõekalda tee 15, Jõekalda tee
15a, Jõekalda tee 15y, Jõekalda tee 11 ja
Vabaõhulava kinnistu osalise
detailplaneeringu tuleohutuse osa
kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Kaido Koppel

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Linnak OÜ poolt koostatud töö nr 2312 Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Jõekalda tee 15, 15a, 15y, 11 ja Vabaõhulava kinnistu osalise detailplaneeringu tuleohutuse osale järgmisel põhjusel:

1. Planeeringus joonistel ei ole tuvastatavad hüdrandid ja nende kaugu kaugused hoonetest. Veevõtukohta kaugus ehitisest mõõdetakse mööda päästetehnika ga sõidetavaid teid.

Alus: PlanS § 126 lg 1 p 4.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Pärnu Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Sutt
Ohutusjärelvalve büroo
Lääne päästekeskus

Anastasia Sutt
+372 4447836
anastasia.sutt@rescue.ee