



TRANSPORDIAMET

Hiiumaa Vallavalitsus  
valitsus@hiiumaa.ee  
Keskväljak 5a  
92413, Hiiu maakond, Hiiumaa vald,  
Kärdla linn

Teie 15.05.2024

Meie 17.05.2024 nr 7.1-2/24/8469-2

**Hiiumaa valla Kolga küla Jaagu  
puurkaev, menetlus nr 430122**

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Hiiumaa valla Kola küla Jaagu kinnistu (kat tunnus 36802:001:0310) puurkaevu ehitusloa taotluse. Projekteeritud puurkaevu taotletakse riigitee 12120 Ristivälja-Kolga-Käina km 4,1 jäädes ca 40 meetri kaugusel tee servast. Kavandatud päevane veetarve on 3 m<sup>3</sup>. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata.

Rajatava puurkaevu asukoht ei jää riigitee kaitsevööndisse, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa nr 2411271/05548 eelnõu vastavalt OÜ Puukaevumeistrid tööle nr PK-466.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m<sup>3</sup>.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Tiit Harjak  
juhataja  
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee